

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量： 15548.37 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4703.01 公噸／月
 總進廠量： 20251.38 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 22539.90 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	4578.00	四 號 爐	
二 號 爐	8962.80	五 號 爐	
三 號 爐	8999.10		

三、垃圾滲出水處理量： 163.68 公噸／月

四、月底待處理量： 3791.93 公噸／月

五、灰渣 (灰渣) 量： 2904.08 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	54.01
	反應生成物	310.79
底 渣		2539.28

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 364.80 公噸／月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一 號 爐	0.00	四 號 爐	
二 號 爐	0.00	五 號 爐	
三 號 爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	12479500.00
售 電 量	(度／月)	10156910.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	373.00	四號爐	
二號爐	708.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	371.00	一號爐於5月3日17:00起，停爐歲修，並於5月19日04:17完成起爐併入系統。
二號爐	36.00	二號爐於5月8日23:00起，停爐檢修第一煙道水牆管，並於5月10日11:06完成起爐併入系統。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,421.85 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,354.82 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	55.01	53.53	50.96		
SO _x	ppm	2.56	1.45	2.29		
CO	ppm	12.71	12.44	11.43		
HCL	ppm	8.64	8.09	6.69		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.20	0.99	1.34		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國115年6月3日編製

連絡電話：2680-8217