

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 112 年 06 月

一、1. 垃圾進廠量： 22122.61 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7364.59 公噸/月  
 總進廠量： 29487.20 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27636.70 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量(公噸/月) | 爐 號   | 焚化量(公噸/月) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 一 號 爐 | 9140.4    | 四 號 爐 |           |
| 二 號 爐 | 9411      | 五 號 爐 |           |
| 三 號 爐 | 9085.30   |       |           |

三、垃圾滲出水處理量： 513.45 公噸/月

四、月底待處理量： 7480.13 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3790.27 公噸/月

| 名 稱 |       | 數 量(公噸/月) |
|-----|-------|-----------|
| 飛 灰 | 飛 灰   | 101.00    |
|     | 反應生成物 | 263.18    |
| 底 渣 |       | 3426.09   |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 364.18 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量(公斤/月) | 爐 號 | 噴注量(公斤/月) |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 一號爐 | 0.00      | 四號爐 |           |
| 二號爐 | 0.00      | 五號爐 |           |
| 三號爐 | 0.00      |     |           |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值         |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 15154400.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 12569960.00 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 718.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 715.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 | 717.00 |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數  | 停 爐 原 因   |
|-----|-------|---|
| 一號爐 | 26.00 | 一號爐於6月21日08:26因台電端饋線(松樹-板水)異常執行停爐作業，並於6月21日09:30完成啟爐作業。 |
| 二號爐 | 29.00 | 二號爐於6月21日08:26因台電端饋線(松樹-板水)異常執行停爐作業，並於6月21日12:35完成啟爐作業。 |
| 三號爐 | 27.00 | 三號爐於6月21日08:26因台電端饋線(松樹-板水)異常執行停爐作業，並於6月21日11:00完成啟爐作業。 |
| 四號爐 |       |   |
| 五號爐 |       |   |

十一、平均低位發熱量： 2,284.02 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,815.47 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項目              | 單位                 | 排 放 值 |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 50.61 | 49.97 | 56.70 |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 3.39  | 1.70  | 3.16  |       |       |
| CO              | ppm                | 3.03  | 3.34  | 3.80  |       |       |
| HCL             | ppm                | 7.40  | 6.19  | 6.86  |       |       |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       |       |
| 不透光率            | %                  | 1.33  | 1.43  | 1.30  |       |       |

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年7月14日編製

連絡電話：2680-8217