

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 7 月

一、1. 垃圾進廠量： 20409.76 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4838.43 公噸/月
 總進廠量： 25248.19 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27457.30 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	9364.60	四 號 爐	
二 號 爐	8976.20	五 號 爐	
三 號 爐	9116.50		

三、垃圾滲出水處理量： 317.90 公噸/月

四、月底待處理量： 6115.45 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3154.96 公噸/月

名 稱		數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰	72.72
	反應生成物	329.29
底 渣		2752.95

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 402.01 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14783400.00
售 電 量	(度/月)	12033380.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	740.00	四號爐	
二號爐	705.00	五號爐	
三號爐	733.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	4.00	一號爐於7月4日15:09汽機跳脫執行停爐作業，並於7月4日19:00完成啟爐作業。
二號爐	39.00	(1)二號爐於7月4日15:09汽機跳脫執行停爐作業，並於7月4日19:00完成啟爐作業。 (2)二號爐於7月17日21:00起，停爐檢修過熱器爐管，並於7月19日08:00完成啟爐作業。
三號爐	11.00	三號爐於7月4日15:09汽機跳脫執行停爐作業，並於7月5日02:00完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,383.64 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,710.94 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	52.26	56.07	53.04		
SO _x	ppm	0.70	0.35	2.00		
CO	ppm	5.99	5.31	5.97		
HCL	ppm	12.62	12.60	13.03		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.58	1.45	1.52		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國111年8月8日編製