

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 107 年 5 月

一、1. 垃圾進廠量： 12728.86 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 8211.42 公噸/月
 總進廠量： 20940.28 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 24141.00 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8532.30	四 號 爐	
二 號 爐	9315.40	五 號 爐	
三 號 爐	6293.30		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 4374.14 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3917.49 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	149.58
	反應生成物	509.56
底 渣		3258.35

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 659.14 公噸/月

七、活性碳使用量： 9766.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3606.00	四號爐	
二號爐	3718.00	五號爐	
三號爐	2442.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	10872400.00
售 電 量	(度/月)	8084780.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	676.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	479.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	68.00	一號爐於5月18日05:00因第二煙道右側頂牆33米第40支及右牆14米第32支爐管破管進行停爐檢修作業，5月21日01:00完成啟爐作業，共計停爐時間為68小時。
二號爐	0.00	
三號爐	265.00	三號爐於5月13日12:00開始執行歲修停爐檢修作業，並於5月24日13:00完成啟爐作業，共計停爐時間為265小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,333.15 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,306.62 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	88.80	89.72	80.87		
SO _x	ppm	4.65	4.73	5.47		
CO	ppm	11.68	10.37	13.00		
HCL	ppm	16.10	19.36	17.25		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.13	2.31	2.81		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國107年6月19日編製

連絡電話：2680-8217