

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 109 年 09 月

一、1. 垃圾進廠量： 15929.2 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 9199.69 公噸／月
 總進廠量： 25128.89 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26557.70 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸／月)	爐 號	焚化量(公噸／月)
一 號 爐	8832.10	四 號 爐	
二 號 爐	8951.50	五 號 爐	
三 號 爐	8774.10		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 5197.89 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 4422.03 公噸／月

名 稱		數 量(公噸／月)
飛 灰	飛 灰	139.34
	反應生成物	549.22
底 渣		3733.47

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 688.56 公噸／月

七、活性碳使用量： 10705.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤／月)	爐 號	噴注量(公斤／月)
一號爐	3600.00	四號爐	
二號爐	3601.00	五號爐	
三號爐	3504.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14523000.00
售 電 量	(度／月)	11585330.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	715.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	692.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	5.00	一號爐於9月7日09:00起，因一次風機之變頻機故障停爐檢修，並於當日14:00完成啟爐
二號爐	0.00	
三號爐	28.00	(1)三號爐於9月1日11:30因一次風機跳脫(欠相)停爐檢修，並於當日14:15完成啟爐。 (2)三號爐於9月6日07:00過熱器爐管洩漏停爐檢修，並於9月7日08:00完成啟爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,422.64 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,745.29 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	57.27	72.91	83.85		
SO _x	ppm	4.71	4.50	7.21		
CO	ppm	8.40	9.22	11.34		
HCL	ppm	5.11	1.23	18.05		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.07	1.08	1.19		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國109年10月20日編製

連絡電話：2680-8217