

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 114 年 07 月

一、1. 垃圾進廠量： 21656.79 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6197.38 公噸／月
 總進廠量： 27854.17 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		27814.80	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9057.10	四 號 爐	
二 號 爐	9682.20	五 號 爐	
三 號 爐	9075.50		

三、垃圾滲出水處理量： 207.90 公噸／月

四、月底待處理量： 4261.51 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		3783.02	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
	飛 灰	126.05	
	反應生成物	304.47	
底 渣		3352.50	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 430.52 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	14832400.00
售 電 量	（度／月）	12160560.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,333.44 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,856.33 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	56.06	56.35	56.60		
SO _x	ppm	2.47	2.39	2.02		
CO	ppm	9.12	8.53	8.51		
HCL	ppm	5.75	8.26	4.41		
Dust	mg/Nm ³	—	—	—		
不透光率	%	1.30	1.00	1.42		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國114年8月12日編製

連絡電話：2680-8217