

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量： 21391.1 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5533.26 公噸/月
 總進廠量： 26924.36 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27035.10 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9121.50	四 號 爐	
二 號 爐	8988.10	五 號 爐	
三 號 爐	8925.50		

三、垃圾滲出水處理量： 197.45 公噸/月

四、月底待處理量： 6080.45 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3547.17 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	74.61
	反應生成物	305.80
底 渣		3166.76

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 380.41 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14796900.00
售 電 量	(度/月)	12257590.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	711.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	9.00	二號爐於4月16日07:00熱機停爐檢修強制送風機，並於當日16:00完成啟爐作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,362.37 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,851.61 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	52.64	52.51	51.53		
SO _x	ppm	2.23	1.51	2.53		
CO	ppm	12.44	12.30	11.67		
HCL	ppm	8.67	8.98	7.60		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.23	0.99	1.34		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮
 連絡電話：2680-8217

民國115年5月15日編製