

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 114 年 11 月

一、1.垃圾進廠量：14237.73 公噸／月
 2.一般事業廢棄物進廠量：4292.59 公噸／月
 總進廠量：18530.32 公噸／月
 備註： 1.有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2.進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		16354.70	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	7178.90	四 號 爐	
二 號 爐	4168.80	五 號 爐	
三 號 爐	5007.00		

三、垃圾滲出水處理量：139.70 公噸／月

四、月底待處理量：5327.52 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		2668.93	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	49.88	
	反應生成物	224.29	
底 渣		2394.76	

六、飛灰、反應灰送至固化場量：274.17 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	4763300.00	
售 電 量	（度／月）	3852210.00	

填表說明：1.本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2.期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	600.00	四號爐	
二號爐	335.00	五號爐	
三號爐	398.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	120.00	一號爐於11月13日06:00起，停爐歲修，並於11月18日06:00併入系統完成啟爐作業。
二號爐	385.00	二號爐於11月2日12:00起，停爐歲修，並於11月18日13:00併入系統完成啟爐作業。
三號爐	322.00	三號爐於11月13日02:00起，停爐歲修，並於11月26日12:00併入系統完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：2,347.97 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量：1,723.12 公噸/日

十二、排放值（月平均值）						
項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	52.89	47.54	51.78		
SO _x	ppm	2.55	2.29	2.61		
CO	ppm	13.06	12.36	12.33		
HCL	ppm	10.17	8.49	11.08		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.28	0.94	1.40		

備註：1.有無異常排放？無。
 2.有無採取相對處理措施？無。
 3.採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國114年12月10日編製

連絡電話：2680-8217