

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 11 月

一、1. 垃圾進廠量： 23345.35 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6118.62 公噸/月  
 總進廠量： 29463.97 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27837.20 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9008.90	四 號 爐	
二 號 爐	9484.50	五 號 爐	
三 號 爐	9343.80		

三、垃圾滲出水處理量： 359.30 公噸/月

四、月底待處理量： 7739.12 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4087.60 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	89.62
	反應生成物	258.23
底 渣		3739.75

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 347.85 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一 號 爐	0.00	四 號 爐	
二 號 爐	0.00	五 號 爐	
三 號 爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15220500.00
售 電 量	(度/月)	12543960.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	715.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	5.00	一號爐於11月11日04:35停爐檢修CB01B低壓配電盤，並於當日08:30完成起爐。
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,283.03 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,820.15 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	52.66	58.53	54.81		
SO <sub>x</sub>	ppm	0.47	0.88	2.46		
CO	ppm	3.89	3.73	4.38		
HCL	ppm	5.58	7.37	6.96		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.44	1.41	1.34		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年12月12日編製

連絡電話：2680-8217