

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量： 2381.49 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 2348.37 公噸/月
 總進廠量： 4729.86 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 2241.40 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	204.2	四 號 爐	
二 號 爐	1234.3	五 號 爐	
三 號 爐	802.9		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 5596.09 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 875.16 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	35.30
	反應生成物	84.36
底 渣		755.50

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 119.66 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	289200.00
售 電 量	(度/月)	224290.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	16.00	四號爐	
二號爐	110.00	五號爐	
三號爐	70.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	728.00	一號爐於7月1日00:00起，停爐進行整建工程，於8月31日08:00完成啟爐。
二號爐	634.00	二號爐於8月1日10:00停爐維修，於8月27日20:00完成啟爐。
三號爐	674.00	三號爐於8月1日00:00停爐維修，於8月29日02:00完成啟爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 1,944.09 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 287.97 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	67.68	92.97	61.21		
SO _x	ppm	4.73	0.98	3.46		
CO	ppm	30.53	17.46	19.72		
HCL	ppm	15.91	10.77	14.75		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.14	1.22	1.16		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年9月7日編製

連絡電話：2680-8217