

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 113 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量：	25081.1	公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：	4744.93	公噸／月
總進廠量：	29826.03	公噸／月
備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ <u>有</u> 。		
2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ <u>無</u> 。		

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	719.00	五號爐	
三號爐	720.00		

二、垃圾焚化處理量： 29032.10 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	9360.90	四 號 爐	
二 號 爐	9807.70	五 號 爐	
三 號 爐	9863.50		

三、垃圾滲出水處理量： 344.60 公噸／月

四、月底待處理量： 7307.70 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量： 4051.34 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	92.80
	反應生成物	258.19
底 渣		3700.35

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 350.99 公噸／月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14758900.00
售 電 量	(度／月)	12013440.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	1.00	4月17日13:28熱機停爐檢修二號爐誘引抽風機馬達軸承溫度計，並於14:28完成檢修恢復運轉。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,161.07 千卡／公斤

日平均蒸氣產量： 2,795.12 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	52.72	50.00	50.49		
SO _x	ppm	1.20	2.07	0.61		
CO	ppm	6.46	4.66	5.22		
HCl	ppm	6.79	5.69	3.39		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.02	1.02	1.02		

備註：1. 有無異常排放？ 無 。

2. 有無採取相對處理措施？ 無 。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年5月7日編製

連絡電話：2680-8217