樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 107 年 8 月

一、1. 垃圾進廠量:

18339.85

公噸/月

2. 一般事業廢棄物進廠量:

7636.57

公噸/月

總進廠量:

25976, 42

公噸/月

備註: 1.有無事業廢棄物進廠? ______ 有____。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定? 無 。

二、垃圾焚化處理量:

26238.30

公噸/月

爐		號	焚化量(公噸/月)	爐		號	焚化量(公噸/月)
-	號	爐	9090. 90	四	號	爐	
=	號	爐	8698.00	五	號	爐	
Ξ	號	爐	8449. 40				

三、垃圾滲出水處理量:

0.00

公噸/月

四、月底待處理量:

7413.25

公噸/月

五、灰渣(灰燼)量:

4321.31

公頓/月

	名	稱	數 量(公噸/月)
飛	灰	飛灰	154. 54
16	<i>/</i> /	反應生成物	500. 37
	底	渣	3666. 40

六、飛灰、反應灰送至固化場量:

654. 91

公噸/月

七、活性碳使用量:

10639.00

公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	3728.00	四號爐	
二號爐	3513.00	五號爐	
三號爐	3398.00		

八、發電量

項目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	12065600.00
售電量	(度/月)	9076910.00

填表說明:1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份,一份自存,二份送縣(市) 環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	735.00	四號爐	
二號爐	692.00	五號爐	
三號爐	673.00		

十、停爐時數(小時)

	1 13 / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
爐 號	停爐時數		停	爐	原	因		
一號爐	9. 00							
二號爐	52.00							
三號爐	71.00							
四號爐								
五號爐								

十一、平均低位發熱量 2,284.06 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,543.35 公頓/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位		排	放		值	
坝日	平加	一號爐	二號爐	三號爐	四號爐	五號爐	
NO_X	ppm	85. 6	85. 6	84. 2			
SO_X	ppm	2.5	5. 6	5. 9			
CO	ppm	11.7	9.8	11.4			
HCL	ppm	16.0	15. 5	17. 1			
Dust	${\rm mg/Nm^3}$	-	-	-			
不透光率	%	1.6	1.2	1.5			

備註:1.有無異常排放? 無。

- 2. 有無採取相對處理措施? 無。
- 3. 採取措施請予說明:

填表人:廖愛蓮

民國101年10月1日編製

連絡電話:2680-8217