

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 109 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量： 12356.52 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 3097.18 公噸/月
 總進廠量： 15453.70 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 11169.90 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	3722.70	四 號 爐	
二 號 爐	7274.30	五 號 爐	
三 號 爐	172.90		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 8353.78 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 1850.87 公噸/月

名 稱		數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰	90.08
	反應生成物	247.99
底 渣		1512.80

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 338.07 公噸/月

七、活性碳使用量： 5409.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	1843.00	四號爐	
二號爐	3460.00	五號爐	
三號爐	106.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	267400.00
售 電 量	(度/月)	199290.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	353.00	四號爐	
二號爐	676.00	五號爐	
三號爐	18.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	391.00	一號爐於5月11日12:00起，停爐進行歲修作業，並於5月27日19:00完成啟爐作業
二號爐	68.00	二號爐於5月16日00:00起，停爐配合共通系統維護作業，並於5月18日20:00完成啟爐作業
三號爐	726.00	三號爐於5月1日18:35起停爐歲修暨整建
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,160.78 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 1,006.18 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	93.96	102.03	90.03		
SO _x	ppm	11.89	5.35	9.95		
CO	ppm	11.35	4.01	7.50		
HCL	ppm	4.77	3.20	2.81		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	0.70	0.47	1.44		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國109年6月9日編製

連絡電話：2680-8217