P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表　　報表日期: 2026年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.80	12.86	58.41	2.12	18.27	11.17	1.14	72584.00
2	7.52	13.51	57.02	2.01	18.45	11.16	1.18	72667.00
3	7.34	13.37	56.39	2.19	18.49	11.38	1.17	72897.00
4	9.60	13.05	58.98	2.16	19.32	11.13	1.18	73458.00
5	8.71	12.58	55.54	2.65	18.56	11.02	1.18	73734.00
6	8.45	12.53	58.35	1.97	18.97	11.01	1.17	72385.00
7	7.67	10.84	53.94	2.22	19.00	10.68	1.18	71250.00
8	10.07	12.25	55.51	2.00	18.42	11.05	1.18	73559.00
9	10.20	12.38	56.77	2.25	17.47	11.28	1.18	73053.00
10	9.53	12.11	56.20	2.28	17.56	11.24	1.19	73596.00
11	10.23	12.61	54.34	2.25	17.95	11.08	1.17	74560.00
12	9.75	12.91	56.35	2.16	18.08	11.20	1.15	73605.00
13	10.46	12.67	57.87	2.49	18.27	11.04	1.14	74441.00
14	8.70	12.72	54.50	2.75	17.07	11.41	1.13	72933.00
15	9.62	9.10	54.99	2.61	17.83	11.05	1.13	74873.00
16	9.56	12.15	54.71	2.35	17.98	10.97	1.14	75672.00
17	6.56	12.44	55.33	2.08	17.70	11.19	1.12	74080.00
18	9.92	12.59	56.94	2.10	18.39	11.05	1.12	74033.00
19	9.20	13.18	55.33	1.89	17.45	11.37	1.13	72417.00
20	9.33	13.04	53.76	3.24	16.94	11.67	1.13	70105.00
21	8.57	12.23	53.55	2.82	17.40	11.42	1.12	71071.00
22	8.65	11.91	56.37	2.72	16.86	11.51	1.10	71576.00
23	9.38	12.92	52.88	3.00	16.18	11.63	1.11	71410.00
24	9.17	12.74	52.80	2.17	16.46	11.50	1.13	70863.00
25	10.18	12.70	51.42	2.02	17.91	11.20	1.13	72352.00
26	9.55	13.01	55.39	1.99	18.20	11.09	1.15	72702.00
27	10.18	12.74	52.53	1.54	17.41	11.16	1.18	72116.00
28	7.70	13.05	55.59	1.94	17.59	11.19	1.16	70852.00
29	8.72	12.88	53.34	2.06	17.71	11.13	1.17	71946.00
30	9.12	12.32	55.79	2.24	17.80	11.06	1.16	72650.00
平 均 值	9.08	12.51	55.36	2.28	17.86	11.20	1.15	72781.33
最 大 值	10.46	13.51	58.98	3.24	19.32	11.67	1.19	75672.00
最 小 值	6.56	9.10	51.42	1.54	16.18	10.68	1.10	70105.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表　　報表日期: 2026年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	3.18	12.98	51.87	1.26	18.53	10.84	0.93	82896.00
2	2.40	12.46	54.32	1.50	18.00	10.96	0.95	83143.00
3	2.49	12.78	55.15	1.10	17.98	11.03	0.97	82040.00
4	8.78	12.67	55.48	1.55	18.40	10.99	0.98	82194.00
5	6.38	12.61	56.20	1.54	18.09	10.98	1.00	83008.00
6	6.56	12.65	55.01	1.38	18.94	10.88	0.96	82747.00
7	1.96	12.67	53.76	1.22	18.56	10.76	0.95	84269.00
8	6.19	12.99	51.64	1.44	18.09	11.00	0.95	82949.00
9	9.11	12.91	53.26	2.02	17.50	11.05	0.95	82800.00
10	8.20	12.53	56.24	1.28	17.66	10.86	0.97	83322.00
11	3.07	12.57	52.53	1.73	17.57	11.05	0.97	82918.00
12	2.64	12.66	53.75	1.21	18.39	10.97	0.97	82718.00
13	0.75	12.51	53.60	1.34	18.30	10.95	0.96	82983.00
14	1.00	12.62	55.74	1.06	17.59	11.11	0.96	82614.00
15	1.60	11.59	53.66	1.14	18.02	10.91	0.94	83598.00
16	2.95	12.15	54.37	1.20	17.91	10.88	0.94	84026.00
17	4.32	12.65	58.10	0.94	17.48	11.14	0.93	83106.00
18	5.32	12.78	55.75	1.74	16.90	11.47	0.95	80082.00
19	3.58	12.79	49.97	1.57	17.38	11.24	0.96	81239.00
20	2.99	12.65	55.95	1.93	16.95	11.50	0.95	79418.00
21	6.57	12.50	54.40	1.08	17.66	11.07	0.92	82337.00
22	2.62	11.76	54.92	1.72	16.60	11.31	0.90	81713.00
23	4.31	11.82	52.87	1.53	16.22	11.41	0.93	81227.00
24	3.79	12.30	51.96	1.00	16.04	11.53	0.92	80709.00
25	5.25	11.64	51.82	1.01	17.69	11.11	0.92	81889.00
26	3.61	12.80	54.11	1.14	17.80	11.09	0.91	81827.00
27	0.42	12.95	52.70	1.41	17.55	11.29	0.91	80633.00
28	6.10	12.72	50.14	1.04	17.23	11.24	0.91	80475.00
29	4.75	12.50	51.89	1.27	17.74	11.02	0.90	76205.00
30	6.95	12.46	49.17	1.71	16.62	11.32	0.91	80832.00
平 均 值	4.26	12.52	53.68	1.37	17.65	11.10	0.94	81997.23
最 大 值	9.11	12.99	58.10	2.02	18.94	11.53	1.00	84269.00
最 小 值	0.42	11.59	49.17	0.94	16.04	10.76	0.90	76205.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表　　報表日期: 2026年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	5.75	12.02	54.01	2.01	18.82	9.84	1.26	75242.00
2	8.26	12.57	59.54	2.00	17.96	10.27	1.24	76431.00
3	8.26	11.78	56.29	2.09	18.69	9.85	1.23	76007.00
4	10.04	11.80	57.46	2.71	18.85	10.04	1.22	75820.00
5	9.89	12.17	57.69	2.73	18.01	10.21	1.25	75441.00
6	9.72	11.69	53.66	2.68	19.14	9.92	1.25	76470.00
7	8.86	11.49	51.25	2.17	19.42	9.43	1.25	77948.00
8	9.39	11.50	54.06	2.30	18.52	9.86	1.25	77460.00
9	10.23	11.86	51.77	2.43	18.11	10.28	1.26	76545.00
10	9.03	11.56	59.18	2.56	17.80	10.13	1.27	76817.00
11	10.03	11.79	52.99	3.06	18.80	9.94	1.28	75330.00
12	9.38	12.28	57.29	2.65	18.77	9.88	1.27	75776.00
13	8.91	11.75	55.77	2.93	19.57	9.53	1.24	75712.00
14	9.36	11.66	56.79	2.60	17.72	10.12	1.26	75409.00
15	9.43	11.10	53.90	2.47	18.32	10.03	1.26	75097.00
16	8.44	11.62	55.01	2.51	18.54	9.65	1.26	75557.00
17	8.00	11.48	57.98	2.84	18.31	9.72	1.27	75392.00
18	9.29	12.36	56.01	1.97	17.83	10.19	1.27	74539.00
19	8.83	11.98	50.30	2.74	18.39	10.37	1.25	75210.00
20	8.21	11.44	55.44	3.45	18.26	10.28	1.25	74372.00
21	7.71	11.89	57.54	2.62	18.16	10.29	1.25	76098.00
22	8.48	12.01	60.47	2.70	17.62	10.49	1.24	75729.00
23	9.33	11.41	56.43	2.28	18.05	9.89	1.24	74377.00
24	8.71	11.94	54.14	2.49	17.47	10.17	1.23	74841.00
25	9.41	11.81	54.67	2.11	18.91	10.13	1.24	76569.00
26	9.63	11.61	49.90	1.93	19.25	9.80	1.23	75446.00
27	8.78	11.43	54.87	2.51	19.76	9.68	1.23	75819.00
28	7.68	11.47	55.32	2.30	19.97	9.46	1.24	75774.00
29	9.04	11.41	54.59	2.27	19.16	9.73	1.24	76205.00
30	9.39	11.07	53.72	1.96	18.98	9.55	1.26	75489.00
平 均 值	8.92	11.73	55.27	2.47	18.57	9.96	1.25	75764.07
最 大 值	10.23	12.57	60.47	3.45	19.97	10.49	1.28	77948.00
最 小 值	5.75	11.07	49.90	1.93	17.47	9.43	1.22	74372.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。