

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 107 年 1 月

一、1. 垃圾進廠量： 16241.31 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 10527.97 公噸/月
 總進廠量： 26769.28 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 28074.50 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9127.90	四 號 爐	
二 號 爐	9638.40	五 號 爐	
三 號 爐	9308.20		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 3797.37 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 5289.86 公噸/月

名 稱	數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰 148.41
	反應生成物 611.24
底 渣	4530.21

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 759.65 公噸/月

七、活性碳使用量： 10871.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3621.00	四號爐	
二號爐	3720.00	五號爐	
三號爐	3530.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	13778300.00
售 電 量	(度/月)	10762960.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	723.00	四號爐	
二號爐	735.00	五號爐	
三號爐	704.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	21.00	一號爐於1月13日07:00因噴霧冷卻器阻塞，故進行熱機停爐作業，並於1月14日04:00完成啟爐作業，共計停爐時間為21小時。
二號爐	9.00	二號爐於1月10日19:00因出灰機構耐磨板變形，故進行熱機停爐檢修作業，並於1月11日04:00啟爐完成，共計停爐時間為9小時。
三號爐	40.00	三號爐於1月5日17:00因第一煙道前牆右側16米第10支爐管破管進行停爐檢修作業，並於1月7日09:00完成啟爐作業40小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,329.69 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,599.60 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	90.81	88.77	92.86		
SO _x	ppm	3.92	4.82	5.35		
CO	ppm	12.67	12.96	8.75		
HCL	ppm	19.61	18.34	18.03		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.96	1.88	2.26		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國107年1月25日編製