

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2020年06月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	5.32	8.47	114.77	11.96	13.31	12.24	0.55	79041.00
2	5.32	10.81	112.64	12.44	12.60	12.51	0.57	78418.00
3	9.93	19.08	106.92	12.94	12.27	12.35	0.56	78516.00
4	4.92	3.69	111.42	12.29	12.73	12.35	0.58	76811.00
5	3.50	6.31	104.18	12.02	12.98	12.17	0.59	80405.00
6	4.73	2.84	97.21	11.02	13.67	11.50	0.58	88239.00
7	4.01	3.69	98.32	11.38	14.62	11.37	0.57	89947.00
8	4.07	4.91	92.93	10.81	14.59	11.19	0.55	90552.00
9	2.74	3.73	94.84	10.73	14.83	11.34	0.56	90448.00
10	6.97	9.32	93.12	11.25	14.25	11.35	0.55	90028.00
11	7.40	5.81	94.30	11.58	14.62	11.36	0.54	90495.00
12	3.32	4.53	88.59	10.38	15.07	10.96	0.55	91848.00
13	5.70	11.15	93.83	12.83	14.54	11.28	0.60	84396.00
14	2.67	7.70	105.01	11.65	13.48	12.28	0.60	78138.00
15	3.17	5.85	106.84	12.03	12.99	12.48	0.60	77080.00
16	2.65	15.22	112.70	12.32	12.84	12.66	0.68	76158.00
17	10.80	3.37	108.25	12.91	12.94	12.22	0.57	78276.00
18	10.09	4.28	107.82	12.30	13.03	12.17	0.57	80201.00
19	15.07	7.16	88.86	12.12	14.07	11.54	0.54	86598.00
20	15.08	11.13	82.54	11.11	14.72	11.20	0.51	92086.00
21	14.32	7.43	83.48	10.81	14.73	11.18	0.52	102214.00
22	10.04	5.50	84.80	10.00	14.98	11.13	0.53	101605.00
23	3.54	7.11	90.38	10.15	14.96	11.61	0.51	99558.00
24	8.46	8.45	86.24	10.83	15.25	11.24	0.46	104111.00
25	5.27	3.09	96.92	11.26	15.48	11.44	0.49	100124.00
26	4.36	2.93	93.33	11.42	15.88	11.38	0.48	101710.00
27	6.21	2.93	100.66	11.33	16.05	11.15	0.49	102633.00
28	7.61	3.77	103.52	12.36	14.85	11.85	0.50	98699.00
29	5.39	6.34	114.88	12.60	13.87	12.38	0.56	94260.00
30	10.23	9.60	96.41	12.44	14.31	11.74	0.59	95415.00
平均值	6.76	6.87	98.86	11.64	14.15	11.72	0.55	89267.00
最大值	15.08	19.08	114.88	12.94	16.05	12.66	0.68	104111.00
最小值	2.65	2.84	82.54	10.00	12.27	10.96	0.46	76158.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2020年06月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	1.81	0.38	106.92	5.36	13.25	12.54	0.48	69367.00
2	1.86	2.18	109.52	5.56	12.91	12.68	0.47	68897.00
3	2.89	0.87	104.35	5.75	12.30	12.69	0.46	68175.00
4	2.25	0.44	109.93	5.68	11.93	12.76	0.43	69025.00
5	1.75	0.45	108.15	5.60	12.57	12.75	0.41	68419.00
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	6.14	30.45	97.92	5.64	11.34	12.76	0.23	69863.00
14	6.45	17.69	107.81	6.13	10.97	13.21	0.17	68198.00
15	3.06	7.54	105.20	6.07	11.41	13.17	0.31	66711.00
16	2.63	2.27	105.41	5.87	11.76	12.99	0.34	68344.00
17	4.50	8.19	105.36	6.38	11.39	13.13	0.32	67322.00
18	4.17	10.68	97.24	6.31	11.10	13.07	0.37	67325.00
19	6.67	11.07	83.95	5.67	12.53	12.35	0.33	74305.00
20	6.38	18.15	71.51	5.22	13.77	11.72	0.36	78568.00
21	4.36	18.40	71.37	5.16	14.06	11.66	0.35	78636.00
22	6.47	8.38	70.32	5.06	13.29	11.76	0.38	77372.00
23	2.31	2.19	83.69	5.21	12.67	12.56	0.44	65648.00
24	5.38	14.39	85.79	5.00	13.81	11.82	0.44	75089.00
25	4.88	4.09	91.35	5.24	13.67	12.08	0.39	76323.00
26	3.25	9.42	84.92	5.15	14.30	11.88	0.51	78727.00
27	2.98	5.87	81.97	4.98	14.71	11.70	0.59	78467.00
28	2.48	8.72	88.83	5.36	13.99	12.11	0.52	75888.00
29	2.14	6.16	85.17	5.09	14.22	11.92	0.53	77158.00
30	2.40	10.26	92.61	5.07	14.60	11.90	0.54	76406.00
平均值	3.79	8.62	93.45	5.50	12.89	12.40	0.41	72357.96
最大值	6.67	30.45	109.93	6.38	14.71	13.21	0.59	78727.00
最小值	1.75	0.38	70.32	4.98	10.97	11.66	0.17	65648.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2020年06月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	**	**	**	**	**	**	**	**
2	**	**	**	**	**	**	**	**
3	**	**	**	**	**	**	**	**
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	11.58	48.93	115.85	9.19	13.96	10.54	1.61	72727.00
25	18.67	38.22	109.86	9.64	15.92	10.78	1.53	85830.00
26	17.18	42.10	102.52	9.95	17.56	10.17	1.42	91849.00
27	15.39	16.70	96.10	9.17	17.85	9.85	1.49	89593.00
28	20.47	14.41	109.66	10.04	17.85	10.15	1.64	93358.00
29	19.90	16.07	105.24	9.98	18.02	9.83	1.47	89255.00
30	21.32	18.34	111.13	10.02	17.97	10.11	1.50	93636.00
平均值	17.79	27.82	107.19	9.71	17.02	10.20	1.52	88035.43
最大值	21.32	48.93	115.85	10.04	18.02	10.78	1.64	93636.00
最小值	11.58	14.41	96.10	9.17	13.96	9.83	1.42	72727.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。