

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年12月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.33	7.94	52.82	1.30	18.12	11.32	1.01	75851.00
2	8.77	7.71	57.39	1.52	17.51	11.51	1.02	74843.00
3	9.24	7.85	55.44	1.42	17.82	11.38	1.05	75288.00
4	8.75	6.19	54.96	1.53	17.15	11.37	1.03	74759.00
5	6.96	7.32	57.31	0.98	18.34	11.24	1.03	75039.00
6	7.87	6.95	52.74	1.32	17.83	11.18	1.01	75690.00
7	7.90	6.34	63.89	1.54	16.57	11.57	0.99	74825.00
8	9.50	6.37	51.75	1.89	15.81	11.85	1.00	71395.00
9	9.43	6.86	56.05	1.36	16.56	11.78	1.00	72016.00
10	8.29	8.35	57.50	1.19	17.25	11.69	0.99	71890.00
11	8.83	7.01	55.63	1.15	17.42	11.59	0.96	71743.00
12	6.97	8.55	56.57	1.09	16.82	11.99	0.99	71122.00
13	6.98	6.74	66.29	0.70	18.30	11.61	0.97	73349.00
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	9.02	7.65	47.18	1.37	18.20	10.50	1.01	91583.00
19	9.84	5.66	43.62	1.31	18.15	10.11	1.00	92895.00
20	9.41	4.71	43.50	1.35	17.79	10.15	0.99	93650.00
21	9.53	4.96	49.51	0.70	17.65	10.80	1.03	88684.00
22	9.99	6.87	51.18	0.78	17.37	11.02	1.05	87155.00
23	7.10	6.02	51.02	1.01	17.16	11.15	1.05	85609.00
24	7.49	6.73	48.12	0.78	19.10	10.73	1.07	87433.00
25	5.35	6.27	50.95	0.88	18.32	11.01	1.08	85883.00
26	**	**	**	**	**	**	**	**
27	8.29	6.00	50.23	2.55	14.12	11.89	1.04	81482.00
28	8.47	5.72	47.71	1.85	15.31	11.56	1.06	83472.00
29	8.15	6.11	51.34	1.87	15.21	11.91	1.09	80618.00
30	8.92	9.05	52.30	1.65	15.89	11.66	1.10	81593.00
31	7.88	11.68	54.70	1.45	16.33	11.55	1.07	82621.00
平均值	8.36	6.99	53.07	1.33	17.16	11.31	1.03	80018.77
最大值	9.99	11.68	66.29	2.55	19.10	11.99	1.10	93650.00
最小值	5.35	4.71	43.50	0.70	14.12	10.11	0.96	71122.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年12月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	6.55	4.64	54.71	2.41	16.92	10.12	1.06	86219.00
2	9.46	5.28	55.25	2.62	16.12	10.33	1.06	85475.00
3	8.36	4.85	52.41	2.46	16.97	10.02	1.08	86759.00
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	7.09	6.91	54.18	3.93	12.65	11.72	0.86	82919.00
22	7.59	7.07	43.06	2.77	15.25	10.86	0.88	84104.00
23	6.13	5.26	39.68	2.45	16.16	10.49	0.90	86165.00
24	4.53	5.90	41.37	2.13	17.12	10.52	0.94	86795.00
25	4.04	5.42	46.68	2.29	15.69	10.60	0.97	86115.00
26	6.45	3.80	46.49	2.63	15.14	10.32	0.95	89748.00
27	6.98	5.23	47.42	2.49	15.25	10.57	0.98	84533.00
28	4.97	5.42	44.13	2.44	15.16	11.03	1.02	81732.00
29	6.02	5.05	46.57	2.64	15.03	10.97	1.05	82944.00
30	6.59	5.13	45.95	2.15	15.74	10.95	1.06	81573.00
31	4.98	4.05	47.94	2.25	15.86	10.86	1.06	82621.00
平均值	6.41	5.29	47.56	2.55	15.65	10.67	0.99	84835.86
最大值	9.46	7.07	55.25	3.93	17.12	11.72	1.08	89748.00
最小值	4.04	3.80	39.68	2.13	12.65	10.02	0.86	81573.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年12月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.79	6.17	53.35	1.58	15.69	10.79	1.00	78724.00
2	9.27	6.35	57.59	2.09	14.78	11.14	1.02	79562.00
3	9.20	5.83	52.82	2.16	15.11	10.80	1.02	78831.00
4	8.07	4.82	54.49	1.85	14.87	10.82	1.03	77529.00
5	7.40	4.73	50.56	1.25	15.03	10.53	1.03	81010.00
6	7.22	6.08	51.75	1.38	15.06	10.60	1.03	81489.00
7	6.24	5.81	52.92	1.63	15.07	10.77	1.03	80515.00
8	9.85	5.98	53.35	2.37	14.63	10.79	1.05	80122.00
9	9.53	5.15	51.77	1.44	14.88	10.96	1.05	80042.00
10	9.63	5.56	52.45	1.54	15.69	10.70	1.06	81613.00
11	9.03	4.40	52.26	1.81	15.60	10.77	1.06	80391.00
12	8.04	4.10	55.22	1.40	15.64	10.88	1.03	80658.00
13	9.05	7.11	41.49	2.44	16.37	10.13	1.02	89353.00
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	**	**	**	**	**	**	**	**
25	**	**	**	**	**	**	**	**
26	**	**	**	**	**	**	**	**
27	**	**	**	**	**	**	**	**
28	**	**	**	**	**	**	**	**
29	7.08	6.95	46.59	3.71	14.53	10.62	0.92	72834.00
30	7.76	5.34	41.96	2.07	16.06	9.82	0.95	75519.00
31	5.10	4.41	44.20	1.35	16.32	9.92	0.93	78724.00
平均值	8.14	5.55	50.80	1.88	15.33	10.63	1.01	79807.25
最大值	9.85	7.11	57.59	3.71	16.37	11.14	1.06	89353.00
最小值	5.10	4.10	41.49	1.25	14.53	9.82	0.92	72834.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。