

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量： 18599.6 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7196.39 公噸/月  
 總進廠量： 25795.99 公噸/月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26401.10 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	9165.40	四 號 爐	
二 號 爐	8542.00	五 號 爐	
三 號 爐	8693.70		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 4771.08 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3834.39 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	93.46
反應生成物	488.55
底 渣	3252.38

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 582.01 公噸/月

七、活性炭使用量： 11035.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	3720.00	四號爐	
二號爐	3728.00	五號爐	
三號爐	3587.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14611600.00
售 電 量	(度/月)	11549090.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	714.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	30.00	三號爐於10月30日18:00進行過熱器管破管搶修。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,381.64 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,668.21 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	62.23	75.95	81.76		
SO <sub>x</sub>	ppm	0.98	1.66	5.03		
CO	ppm	6.56	10.37	11.34		
HCL	ppm	4.73	1.21	17.49		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.14	1.11	1.30		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國109年11月17日編製

連絡電話：2680-8217