

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.76	5.21	51.30	2.38	16.61	11.15	0.94	80010.00
2	6.32	5.11	49.20	1.90	15.00	11.19	0.96	85110.00
3	3.37	4.63	50.89	1.40	17.40	11.33	0.95	84770.00
4	3.95	4.72	54.16	2.21	15.92	11.68	0.96	81127.00
5	5.79	3.78	47.39	1.76	17.54	11.10	0.97	82136.00
6	7.90	3.78	51.52	2.11	18.52	10.94	0.99	83400.00
7	9.24	3.78	52.12	1.87	18.06	11.07	1.01	82847.00
8	6.92	4.54	51.04	1.61	18.59	10.92	1.04	85604.00
9	7.27	4.31	50.16	0.98	20.13	10.87	1.04	84720.00
10	8.16	5.00	51.37	1.20	18.64	11.19	1.02	82420.00
11	6.04	4.66	52.40	1.46	18.39	11.29	0.99	82108.00
12	9.81	5.10	47.01	1.80	18.42	11.17	0.97	83210.00
13	10.23	3.71	49.48	1.28	18.21	11.28	0.98	81884.00
14	10.59	4.15	47.85	1.61	17.99	11.25	1.00	83549.00
15	9.42	4.74	49.74	1.78	18.49	11.34	1.00	82036.00
16	10.59	4.01	50.16	2.04	18.25	11.28	0.97	81956.00
17	9.34	5.14	53.18	1.75	18.33	11.16	0.95	83790.00
18	9.58	4.54	50.53	2.73	18.85	10.89	0.99	85406.00
19	9.77	4.09	51.64	2.63	17.61	11.38	1.00	82325.00
20	10.25	3.70	50.41	2.55	16.75	11.39	0.99	81787.00
21	9.70	4.77	48.54	2.45	17.49	11.21	0.98	82362.00
22	9.71	4.13	51.71	2.52	16.82	11.58	0.97	80112.00
23	9.77	4.69	51.32	1.84	18.71	11.20	0.95	83002.00
24	8.82	3.68	44.55	1.96	17.47	11.35	0.95	81844.00
25	9.34	5.55	45.43	2.11	17.35	11.34	0.94	81803.00
26	8.81	4.06	49.88	1.94	17.57	11.11	0.96	82888.00
27	9.94	4.36	51.73	2.07	16.92	11.45	1.00	82696.00
28	10.18	3.79	52.21	2.26	17.23	11.51	1.00	81980.00
29	10.10	3.13	53.23	2.53	16.95	11.60	0.99	81461.00
30	9.65	4.44	49.14	2.11	17.85	11.33	1.00	82631.00
平 均 值	8.61	4.38	50.31	1.96	17.74	11.25	0.98	82699.13
最 大 值	10.59	5.55	54.16	2.73	20.13	11.68	1.04	85604.00
最 小 值	3.37	3.13	44.55	0.98	15.00	10.87	0.94	80010.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.30	3.66	54.57	2.19	16.77	11.00	1.00	81363.00
2	8.32	3.77	50.21	1.69	17.83	10.78	0.97	82875.00
3	5.63	3.70	47.97	1.66	15.27	10.58	0.97	87281.00
4	5.44	3.20	52.53	1.55	16.63	10.96	0.96	81881.00
5	8.44	3.02	52.50	1.99	16.75	10.89	1.00	82588.00
6	8.25	2.93	52.00	1.90	17.28	10.84	1.00	82429.00
7	6.84	3.98	52.79	1.88	17.83	10.74	1.02	82715.00
8	5.50	2.81	56.19	1.84	17.73	10.82	1.00	82036.00
9	5.15	3.59	46.91	1.54	18.39	10.91	1.02	80692.00
10	6.80	3.84	46.81	1.80	18.06	10.81	1.02	81674.00
11	5.80	3.08	50.77	1.79	17.42	10.96	1.02	81131.00
12	7.86	4.74	48.57	1.75	18.56	10.60	1.02	82696.00
13	8.15	3.21	48.74	1.82	18.26	10.76	1.02	81770.00
14	7.29	4.04	46.09	2.07	17.94	10.81	1.02	81505.00
15	9.57	4.51	53.02	2.08	17.43	11.21	1.02	78782.00
16	9.72	3.54	52.75	2.96	17.16	11.31	1.01	78800.00
17	8.60	4.03	51.05	2.16	18.56	10.72	0.99	81355.00
18	9.39	3.25	51.33	1.62	17.61	10.86	0.99	81307.00
19	9.47	3.13	51.52	2.03	17.60	10.98	0.99	80452.00
20	9.63	3.53	52.62	2.06	16.88	11.11	0.96	80318.00
21	8.81	3.31	56.37	1.86	16.61	11.19	0.96	79489.00
22	7.43	4.13	50.68	2.52	16.47	11.31	0.99	78761.00
23	7.34	3.85	51.60	2.15	16.98	11.28	0.97	78675.00
24	5.17	3.57	52.27	2.39	16.79	11.24	0.96	79266.00
25	2.55	2.47	49.38	1.70	16.45	11.32	0.94	79106.00
26	2.38	3.74	51.77	1.89	17.12	10.89	0.94	79943.00
27	1.58	2.69	52.41	1.54	16.88	10.86	0.95	78499.00
28	1.95	3.36	51.80	1.66	16.69	11.29	0.98	79378.00
29	3.12	3.01	51.47	1.97	15.76	11.69	0.99	78224.00
30	3.11	2.78	55.74	1.74	16.85	11.38	1.02	78810.00
平 均 值	6.59	3.48	51.41	1.93	17.22	11.00	0.99	80793.37
最 大 值	9.72	4.74	56.37	2.96	18.56	11.69	1.02	87281.00
最 小 值	1.58	2.47	46.09	1.54	15.27	10.58	0.94	78224.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	6.08	4.31	52.14	1.77	16.55	10.65	0.99	78306.00
2	5.24	4.10	55.49	1.81	15.99	10.70	0.98	78514.00
3	3.39	4.33	51.48	0.82	16.87	10.49	0.99	81885.00
4	3.42	3.57	54.79	0.91	16.36	10.62	1.00	80314.00
5	4.67	3.64	44.59	0.85	17.33	10.21	1.00	80331.00
6	6.39	4.43	47.97	0.63	18.20	10.20	0.99	81072.00
7	4.25	5.52	49.13	0.59	18.60	10.11	0.98	82782.00
8	5.30	3.60	48.03	1.01	17.31	10.72	0.99	78993.00
9	3.32	4.03	46.26	0.65	18.36	10.34	0.96	81367.00
10	4.48	4.42	49.66	0.55	18.78	10.29	0.95	81275.00
11	3.54	4.26	49.17	0.76	18.64	10.38	0.95	80430.00
12	5.81	4.44	51.48	1.42	18.80	10.12	0.94	81588.00
13	4.63	3.29	51.90	1.18	17.67	10.42	0.97	78420.00
14	4.29	4.00	50.02	1.21	17.47	10.60	0.98	79177.00
15	6.87	4.49	54.46	2.12	16.36	11.12	0.97	76927.00
16	6.47	4.26	53.72	1.98	17.87	10.59	0.94	79331.00
17	8.24	3.41	46.82	1.40	18.46	10.21	0.95	79457.00
18	6.59	3.18	54.24	1.21	18.30	10.39	0.96	81515.00
19	6.61	4.20	49.85	1.67	17.93	10.39	0.96	80785.00
20	7.35	4.37	50.29	1.38	17.83	10.38	0.95	80499.00
21	5.08	4.52	50.81	1.15	16.86	10.60	0.95	78180.00
22	7.85	3.99	54.19	1.54	17.82	10.39	0.97	79240.00
23	4.20	3.31	51.88	1.32	17.51	10.41	0.99	79281.00
24	4.13	4.56	53.34	1.31	17.84	10.26	0.98	80610.00
25	2.81	3.60	54.66	1.42	16.72	10.48	0.94	79344.00
26	3.47	3.51	52.71	1.41	17.56	10.43	0.96	81121.00
27	1.65	3.92	49.71	1.27	17.00	9.62	1.00	74451.00
28	1.60	3.53	54.03	1.66	16.81	10.80	1.02	78908.00
29	3.84	3.92	55.72	1.73	17.08	10.54	1.01	80003.00
30	2.21	3.93	55.86	1.49	17.35	10.41	1.00	81130.00
平 均 值	4.79	4.02	51.48	1.27	17.54	10.43	0.97	79841.20
最 大 值	8.24	5.52	55.86	2.12	18.80	11.12	1.02	82782.00
最 小 值	1.60	3.18	44.59	0.55	15.99	9.62	0.94	74451.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。