

# 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 3 月

一、1. 垃圾進廠量：

20661.85 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

6587.32 公噸／月

總進廠量：

27249.17 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：

27579.30 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8669.90	四 號 爐	
二 號 爐	9739.40	五 號 爐	
三 號 爐	9170.00		

三、垃圾滲出水處理量：

386.23 公噸／月

四、月底待處理量：

5257.24 公噸／月

五、灰渣 (灰爐) 量：

4611.97 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	136.33
	反 應 生成 物	412.67
底 渣		4062.97

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

549.00 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一 號 爐	0.00	四 號 爐	
二 號 爐	0.00	五 號 爐	
三 號 爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	15286300.00
售 電 量	(度／月)	12799510.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一 號 爐	736.00	四 號 爐	
二 號 爐	733.00	五 號 爐	
三 號 爐	700.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一 號 爐	8.00	一號爐於3月17日22:22因台電大湧變電所事故導致全黑停爐，並於3月18日06:20完成啟爐作業。
二 號 爐	11.00	二號爐於3月17日22:22因台電大湧變電所事故導致全黑停爐，並於3月18日09:00完成啟爐作業。
三 號 爐	44.00	(1)三號爐於3月17日22:22因台電大湧變電所事故導致全黑停爐，並於3月18日03:30完成啟爐作業。 (2)三號爐於3月22日00:00起，停爐檢修進料機前端鑄件，並於3月23日15:00完成啟爐作業。
四 號 爐		
五 號 爐		

十一、平均低位發熱量 2,340.25 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量 2,757.09 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	55.17	49.29	55.75		
SO <sub>x</sub>	ppm	3.36	2.47	2.44		
CO	ppm	4.31	4.47	4.62		
HCl	ppm	7.39	8.77	7.12		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.39	1.44	1.49		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年4月10日編製

連絡電話：2680-8217