

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年8月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.05	3.58	50.06	1.87	16.97	11.73	1.05	79667.00
2	9.20	4.90	51.45	1.73	17.76	11.49	1.04	81708.00
3	6.37	4.18	49.89	1.90	17.50	11.67	1.02	79947.00
4	7.47	4.44	48.80	2.04	17.71	11.49	0.99	81379.00
5	5.85	4.05	52.52	1.55	17.74	11.31	0.98	80144.00
6	7.39	4.36	49.51	1.95	17.71	11.42	0.97	80959.00
7	7.64	4.11	52.58	2.15	17.35	11.59	0.97	80690.00
8	8.10	4.07	46.17	1.74	17.88	11.52	0.95	79851.00
9	7.44	4.45	48.32	2.14	16.69	11.91	0.95	78093.00
10	3.98	5.14	49.34	1.99	16.79	11.68	0.96	79197.00
11	4.32	4.14	48.93	1.82	17.27	11.59	0.98	80497.00
12	3.40	6.30	47.24	1.12	18.00	11.42	0.97	81201.00
13	5.19	4.30	49.73	1.47	17.72	11.52	0.98	80657.00
14	5.70	4.14	50.85	1.67	17.00	11.58	0.97	79806.00
15	2.61	3.44	47.64	1.37	16.38	11.87	1.02	78646.00
16	3.54	3.97	47.75	1.07	18.44	11.36	1.04	82177.00
17	5.38	4.79	44.76	1.25	18.07	11.51	1.03	81711.00
18	3.85	2.83	52.31	1.26	17.23	11.66	1.01	80063.00
19	2.95	3.38	49.98	1.29	17.04	11.53	1.03	80186.00
20	2.42	3.03	51.69	1.10	17.20	11.62	1.01	81090.00
21	6.42	2.92	54.85	1.65	17.13	11.59	1.00	81460.00
22	6.38	3.04	54.08	1.98	16.76	11.63	1.01	80471.00
23	5.96	2.97	56.67	1.36	17.42	11.60	1.02	81321.00
24	5.00	3.32	54.97	1.65	17.41	11.59	1.01	80956.00
25	3.99	3.62	54.93	1.56	18.16	11.44	0.98	81750.00
26	4.62	3.70	52.18	1.71	17.12	11.59	0.97	80839.00
27	5.72	3.60	50.34	1.55	17.44	11.76	0.96	80535.00
28	5.93	3.74	47.21	1.67	17.34	11.59	0.98	79917.00
29	6.02	5.07	50.67	2.60	16.93	11.58	0.98	80018.00
30	6.38	4.08	50.78	2.04	18.40	11.50	0.97	81515.00
31	6.90	3.34	51.03	2.22	17.50	11.63	0.95	81000.00
平 均 值	5.62	3.97	50.56	1.69	17.42	11.58	0.99	80562.94
最 大 值	9.20	6.30	56.67	2.60	18.44	11.91	1.05	82177.00
最 小 值	2.42	2.83	44.76	1.07	16.38	11.31	0.95	78093.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年8月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	9.55	2.58	50.65	1.77	17.11	10.96	0.99	81594.00
2	8.55	3.46	49.04	1.91	17.76	10.80	1.00	81992.00
3	9.70	3.64	54.36	1.88	17.04	11.15	0.99	80317.00
4	7.79	3.69	48.82	1.70	17.60	10.94	0.97	81255.00
5	7.82	3.23	51.13	2.31	16.58	11.01	0.97	81400.00
6	9.05	3.25	53.10	2.26	16.50	11.10	0.97	81160.00
7	9.38	2.87	49.30	2.39	16.97	11.02	0.95	81293.00
8	9.51	3.81	49.24	2.01	17.85	10.70	0.95	82753.00
9	9.72	3.45	48.43	1.94	16.64	11.05	0.92	81504.00
10	6.20	3.92	48.98	2.16	16.48	11.18	0.93	80304.00
11	4.37	3.50	57.11	2.05	17.34	10.90	0.95	81243.00
12	4.96	3.80	49.92	2.12	17.13	10.86	0.98	81938.00
13	5.28	3.59	48.19	1.80	17.72	10.82	1.01	82308.00
14	6.90	3.61	53.76	2.01	16.99	10.99	1.02	81790.00
15	7.32	3.05	52.10	1.33	17.51	10.74	1.03	82180.00
16	7.76	4.10	42.88	1.53	18.61	10.66	1.05	82250.00
17	6.70	3.37	45.27	1.57	18.21	10.72	1.07	82534.00
18	5.95	3.49	46.58	1.50	18.40	10.69	1.05	82321.00
19	5.23	3.38	47.18	1.14	18.85	10.48	1.02	83490.00
20	5.97	3.10	48.09	1.31	18.04	10.78	0.99	81889.00
21	7.76	2.85	49.74	1.86	16.97	10.90	0.96	82098.00
22	7.12	2.05	55.14	2.03	16.85	10.93	0.93	82220.00
23	3.42	2.82	55.92	1.79	16.46	11.17	0.92	80647.00
24	5.27	2.68	53.53	2.34	16.16	11.15	0.91	80545.00
25	4.93	2.60	53.48	2.02	17.35	10.89	0.89	81518.00
26	5.45	2.58	49.64	1.94	16.79	10.98	0.88	81468.00
27	6.79	3.23	48.60	1.96	17.26	11.15	0.86	82013.00
28	8.52	3.12	50.38	2.18	17.61	11.13	0.81	82855.00
29	7.31	3.04	54.26	2.48	17.09	11.80	0.80	82408.00
30	9.85	2.48	54.34	2.35	16.42	11.18	0.86	81053.00
31	9.62	2.56	51.42	2.69	16.42	11.03	0.86	82243.00
平 均 值	7.22	3.19	50.66	1.95	17.25	10.96	0.95	81760.74
最 大 值	9.85	4.10	57.11	2.69	18.85	11.80	1.07	83490.00
最 小 值	3.42	2.05	42.88	1.14	16.16	10.48	0.80	80304.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年8月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	9.69	2.57	49.26	1.71	16.51	11.02	0.91	77575.00
2	9.58	2.69	53.14	1.60	16.77	11.02	0.90	78157.00
3	5.65	3.15	55.39	1.67	15.72	11.30	0.90	75971.00
4	6.05	4.16	51.27	1.45	16.58	10.93	0.90	76208.00
5	4.84	3.74	50.42	1.45	15.98	10.82	0.89	75849.00
6	5.63	3.07	50.56	1.63	15.78	11.07	0.88	76915.00
7	8.14	4.27	52.31	1.81	15.96	11.10	0.90	76510.00
8	5.66	3.57	50.23	1.58	16.29	10.95	0.90	75834.00
9	7.67	2.59	51.54	1.55	15.92	11.26	0.89	76169.00
10	9.50	4.16	51.19	1.70	16.03	11.17	0.92	80467.00
11	7.94	3.48	57.03	1.60	16.29	11.20	0.94	77301.00
12	7.41	4.14	50.17	1.60	15.93	11.03	1.01	75024.00
13	6.94	4.64	53.29	1.36	16.31	11.06	1.14	76196.00
14	8.42	3.65	52.51	1.81	15.38	11.40	1.20	75969.00
15	5.43	3.26	50.22	1.04	15.84	10.97	1.15	74751.00
16	4.11	2.93	53.60	0.73	16.85	10.90	1.17	77583.00
17	8.23	3.67	56.46	0.89	16.59	11.10	1.24	77801.00
18	5.52	3.19	56.45	0.72	16.70	11.05	1.18	77497.00
19	3.49	2.54	50.83	0.66	16.64	10.86	1.16	76768.00
20	4.50	2.54	54.62	0.75	16.54	11.09	1.14	77272.00
21	6.11	4.08	55.96	2.01	15.87	10.98	1.18	75791.00
22	5.53	2.20	57.55	1.05	15.85	10.97	1.31	76090.00
23	2.83	2.42	59.03	0.34	16.21	11.29	1.41	76839.00
24	6.92	2.70	56.65	0.61	15.97	11.34	1.49	76473.00
25	4.39	3.23	53.76	0.64	16.40	11.32	1.57	76069.00
26	6.70	2.57	54.08	0.85	16.25	11.07	1.63	76183.00
27	7.16	2.72	53.69	1.46	17.32	11.06	1.69	78922.00
28	6.52	3.48	48.59	1.35	16.56	10.92	1.72	75118.00
29	6.47	3.50	54.84	2.10	15.79	11.20	1.79	74427.00
30	5.87	3.47	58.46	2.06	16.06	11.42	1.79	76664.00
31	5.23	2.91	54.45	2.19	15.13	11.25	1.81	77575.00
平均 值	6.39	3.27	53.47	1.35	16.19	11.10	1.22	76644.13
最 大 值	9.69	4.64	59.03	2.19	17.32	11.42	1.81	80467.00
最 小 值	2.83	2.20	48.59	0.34	15.13	10.82	0.88	74427.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。