

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 114 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量：20595.83 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量：6499.25 公噸／月
 總進廠量：27095.08 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		28405.30	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9309.90	四 號 爐	
二 號 爐	9711.50	五 號 爐	
三 號 爐	9383.90		

三、垃圾滲出水處理量：309.65 公噸／月

四、月底待處理量：4017.30 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		4017.38	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	73.01	
	反應生成物	390.14	
底 渣		3554.23	

六、飛灰、反應灰送至固化場量：463.15 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	15397100.00
售 電 量	（度／月）	12979200.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,328.86 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 2,882.11 公噸/日

十二、排放值（月平均值）						
項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	51.80	46.21	45.40		
SO _x	ppm	2.33	2.00	2.31		
CO	ppm	12.92	12.38	12.27		
HCL	ppm	8.69	9.90	11.42		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.27	1.03	1.28		

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮 民國115年元月7日編製
 連絡電話：2680-8217