

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 113 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量：18588.54 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量：6017.83 公噸／月
 總進廠量：24606.37 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		24954.70	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	5207.00	四 號 爐	
二 號 爐	9876.00	五 號 爐	
三 號 爐	9871.70		

三、垃圾滲出水處理量：399.57 公噸／月

四、月底待處理量：6959.37 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		3543.60	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	120.85	
	反應生成物	271.70	
底 渣		3151.05	

六、飛灰、反應灰送至固化場量：392.55 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	12837300.00	
售 電 量	（度／月）	10408400.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	411.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	333.00	一號爐於5月12日17:00起停爐歲修，並於5月26日14:10完成啟爐作業。
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,222.02 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 2,386.74 公噸/日

十二、排放值（月平均值）							
項目	單位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	49.96	50.80	52.14			
SO _x	ppm	1.50	2.04	0.94			
CO	ppm	5.62	3.77	4.42			
HCL	ppm	6.84	7.76	4.57			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	0.97	1.02	0.97			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮 民國113年6月11日編製
 連絡電話：2680-8217