

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年12月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.39	3.22	46.09	2.15	15.24	11.84	1.07	80108.00
2	9.50	3.12	48.77	1.60	15.08	11.95	1.09	80627.00
3	8.27	2.74	47.58	1.44	16.38	11.53	1.08	83320.00
4	9.42	4.81	46.32	1.84	15.55	11.64	1.05	82136.00
5	9.27	4.23	51.06	1.42	15.76	11.62	1.06	81946.00
6	9.29	2.79	43.33	1.61	15.05	11.83	1.06	80262.00
7	9.03	2.95	49.02	1.85	14.60	12.02	1.05	80170.00
8	8.68	3.58	52.82	1.76	14.60	11.89	1.02	79225.00
9	7.56	3.33	52.74	1.62	14.36	12.03	1.02	79435.00
10	6.96	3.20	49.75	1.31	15.13	11.96	1.04	79255.00
11	7.09	3.32	54.91	2.19	14.81	12.04	1.03	79765.00
12	6.69	5.60	56.22	2.45	13.73	12.15	1.06	79911.00
13	7.88	3.09	54.32	2.04	14.78	11.94	1.13	81605.00
14	6.76	3.30	52.34	2.34	13.91	12.19	1.23	79674.00
15	7.83	3.89	53.44	2.65	13.23	12.21	1.26	80185.00
16	7.49	3.98	52.79	2.23	13.40	12.09	1.26	81243.00
17	6.77	4.14	54.13	1.77	14.13	11.93	1.27	81795.00
18	8.27	4.27	50.44	1.70	14.08	11.87	1.27	82562.00
19	7.56	3.23	52.46	2.27	14.46	11.74	1.28	83240.00
20	7.29	3.51	51.12	1.70	15.93	11.40	1.27	81169.00
21	9.05	3.68	53.34	1.82	14.92	11.67	1.27	79732.00
22	8.71	3.13	52.86	2.05	15.07	11.63	1.28	81601.00
23	7.85	2.84	52.36	1.85	15.33	11.50	1.29	79968.00
24	6.94	2.84	51.20	2.17	15.29	11.85	1.31	79843.00
25	10.99	3.50	53.10	2.42	15.78	11.60	1.31	80121.00
26	8.76	3.51	51.95	2.69	15.36	11.71	1.32	79847.00
27	9.32	4.18	53.80	2.03	15.42	11.62	1.31	80684.00
28	8.97	4.85	52.99	2.35	14.82	11.63	1.28	80076.00
29	8.87	3.83	52.29	2.13	14.79	11.95	1.28	80143.00
30	8.40	3.42	49.15	1.52	15.20	11.86	1.27	80221.00
31	6.81	3.41	50.96	1.61	14.57	11.94	1.27	79604.00
平 均 值	8.22	3.60	51.41	1.95	14.86	11.83	1.19	80628.16
最 大 值	10.99	5.60	56.22	2.69	16.38	12.21	1.32	83320.00
最 小 值	6.69	2.74	43.33	1.31	13.23	11.40	1.02	79225.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年12月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.80	4.20	49.68	2.63	14.46	10.82	0.91	83438.00
2	7.85	3.47	50.18	2.26	14.18	10.84	0.90	81738.00
3	6.50	2.67	54.53	2.55	14.13	11.12	0.90	82657.00
4	7.40	2.46	51.67	2.19	13.67	11.17	0.89	81923.00
5	6.95	2.43	52.49	1.84	14.18	11.10	0.88	81700.00
6	7.99	3.40	53.37	2.27	14.38	10.95	0.84	80685.00
7	6.08	4.07	49.64	1.87	14.63	10.92	0.82	79957.00
8	7.00	3.24	52.87	2.29	14.23	10.98	0.82	80000.00
9	6.52	4.37	54.70	2.13	14.50	10.79	0.81	79416.00
10	6.89	3.61	55.29	2.05	14.81	10.83	0.85	79015.00
11	7.51	2.05	52.05	2.36	13.90	11.53	0.88	78950.00
12	6.67	6.95	54.62	2.37	13.60	11.30	0.85	78753.00
13	7.95	3.20	53.53	2.32	14.09	11.35	1.00	80852.00
14	6.40	3.24	52.14	2.21	13.33	11.54	1.17	80853.00
15	5.53	2.84	47.54	2.70	13.09	11.45	1.16	80782.00
16	5.66	3.65	52.40	2.66	12.71	11.67	1.11	83871.00
17	4.92	3.22	49.58	2.47	13.68	11.15	1.08	81905.00
18	8.01	3.11	51.60	2.12	12.99	11.42	1.08	83251.00
19	7.62	2.65	50.72	1.42	13.73	11.14	1.08	83899.00
20	5.96	3.49	49.54	1.80	14.92	10.65	1.09	80009.00
21	8.20	2.73	51.31	1.81	14.80	10.60	1.12	79038.00
22	6.47	2.67	54.94	2.30	14.51	10.65	1.13	78428.00
23	7.14	2.98	53.84	2.26	14.53	10.87	1.13	79030.00
24	7.48	4.12	49.08	2.82	14.74	11.00	1.12	79352.00
25	8.33	2.81	45.82	1.94	14.46	11.05	1.16	79002.00
26	7.07	2.24	54.61	1.83	14.22	11.03	1.14	78793.00
27	7.21	2.51	57.59	2.15	14.22	10.93	1.12	78652.00
28	7.50	2.77	57.07	2.00	14.03	10.85	1.10	78639.00
29	7.49	2.91	55.41	2.38	14.06	10.96	1.09	76782.00
30	6.44	4.08	48.72	2.23	14.13	11.00	1.07	76533.00
31	5.36	3.00	50.77	2.09	13.80	11.26	1.06	78622.00
平 均 值	6.96	3.26	52.17	2.20	14.09	11.06	1.01	80210.48
最 大 值	8.33	6.95	57.59	2.82	14.92	11.67	1.17	83899.00
最 小 值	4.92	2.05	45.82	1.42	12.71	10.60	0.81	76533.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年12月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	10.31	3.79	44.01	1.87	14.89	10.64	1.63	72433.00
2	9.92	3.61	44.24	1.63	16.06	9.94	1.66	73937.00
3	10.57	3.52	49.20	1.65	15.29	10.32	1.67	76545.00
4	9.56	4.44	45.49	2.02	15.20	10.11	1.70	74834.00
5	8.86	3.96	47.44	1.65	15.93	9.95	1.72	75815.00
6	9.72	3.57	43.01	2.00	15.26	10.27	1.73	75719.00
7	9.23	4.07	50.29	2.15	14.82	10.41	1.73	73966.00
8	10.75	3.54	50.35	1.70	15.05	10.48	1.75	76438.00
9	9.39	3.57	48.65	1.34	15.33	10.38	1.75	75211.00
10	10.24	3.33	44.25	1.78	15.63	10.18	1.77	76463.00
11	10.24	3.35	52.80	2.18	14.88	10.92	1.81	77328.00
12	9.61	6.22	50.93	2.26	14.43	10.79	1.80	76762.00
13	10.69	2.90	54.94	2.41	15.03	10.76	1.63	81465.00
14	10.05	2.67	55.05	2.40	14.22	10.96	1.50	81329.00
15	10.73	2.96	55.00	2.47	13.50	11.17	1.51	80641.00
16	8.20	3.15	53.03	2.19	13.57	11.22	1.52	79489.00
17	9.44	3.05	50.65	1.96	13.89	11.13	1.52	78295.00
18	10.61	3.48	52.13	2.50	13.54	11.15	1.51	78395.00
19	10.20	3.68	45.96	2.02	14.06	10.81	1.51	78613.00
20	8.91	3.86	48.15	1.84	15.25	10.54	1.51	75170.00
21	9.89	4.27	48.14	1.88	15.40	10.23	1.51	74810.00
22	10.05	4.17	51.55	2.66	14.83	10.11	1.52	74218.00
23	9.08	3.16	52.87	1.83	15.11	10.45	1.50	76203.00
24	7.66	3.66	52.99	2.80	14.98	10.80	1.48	76269.00
25	7.79	3.57	50.82	1.21	15.24	10.46	1.50	75547.00
26	10.14	3.65	48.52	1.99	14.65	10.19	1.49	73797.00
27	9.63	3.27	47.98	2.48	14.99	10.18	1.50	74258.00
28	8.74	3.78	52.51	2.59	14.61	10.12	1.51	74906.00
29	8.84	4.24	47.87	2.44	14.65	9.95	1.51	74185.00
30	8.22	3.22	51.54	2.19	14.83	10.28	1.52	75349.00
31	6.49	3.78	51.90	2.29	14.49	10.47	1.49	72433.00
平 均 值	9.48	3.66	49.75	2.08	14.83	10.50	1.60	76155.58
最 大 值	10.75	6.22	55.05	2.80	16.06	11.22	1.81	81465.00
最 小 值	6.49	2.67	43.01	1.21	13.50	9.94	1.48	72433.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。