

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 07 月

一、1. 垃圾進廠量： 20520.79 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7716.52 公噸/月
 總進廠量： 28237.31 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 29093.90 公噸/月

| 爐 號 | 焚化量(公噸/月) | 爐 號 | 焚化量(公噸/月) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 一 號 爐 | 9709.40 | 四 號 爐 | |
| 二 號 爐 | 9827.40 | 五 號 爐 | |
| 三 號 爐 | 9557.10 | | |

三、垃圾滲出水處理量： 624.96 公噸/月

四、月底待處理量： 6623.54 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3549.13 公噸/月

| 名 稱 | 數 量(公噸/月) |
|-----|--------------|
| 飛 灰 | 飛 灰 83.41 |
| | 反應生成物 245.80 |
| 底 渣 | 3219.92 |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 329.21 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量(公斤/月) | 爐 號 | 噴注量(公斤/月) |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 一號爐 | 0.00 | 四號爐 | |
| 二號爐 | 0.00 | 五號爐 | |
| 三號爐 | 0.00 | | |

八、發電量

| 項 目 | 單 位 | 數 值 |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 15559000.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 12811250.00 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數 | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 744.00 | 四號爐 | |
| 二號爐 | 744.00 | 五號爐 | |
| 三號爐 | 744.00 | | |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數 | 停 爐 原 因 |
|-----|------|---------|
| 一號爐 | 0.00 | |
| 二號爐 | 0.00 | |
| 三號爐 | 0.00 | |
| 四號爐 | | |
| 五號爐 | | |

十一、平均低位發熱量： 2,224.75 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,810.96 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項目 | 單位 | 排 放 值 | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO _x | ppm | 52.65 | 53.80 | 55.44 | | |
| SO _x | ppm | 1.67 | 1.41 | 2.05 | | |
| CO | ppm | 12.33 | 10.23 | 11.25 | | |
| HCL | ppm | 7.83 | 6.65 | 5.02 | | |
| Dust | mg/Nm ³ | - | - | - | | |
| 不透光率 | % | 1.04 | 1.16 | 1.01 | | |

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮
 連絡電話：2680-8217

民國112年8月9日編製