

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年10月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	10.56	5.03	45.14	0.15	18.86	11.44	1.33	70365.00
2	11.14	4.82	46.46	0.16	18.83	11.69	1.32	68405.00
3	10.80	8.26	47.43	0.45	19.00	11.61	1.31	71013.00
4	11.50	5.66	49.34	0.28	17.61	11.51	1.29	70283.00
5	10.96	4.43	54.64	0.33	18.46	10.99	1.33	73723.00
6	10.62	5.49	56.26	0.15	19.21	10.74	1.38	75229.00
7	11.15	5.38	49.32	0.39	16.89	11.41	1.40	72818.00
8	10.75	4.68	50.67	0.59	16.46	11.59	1.36	72497.00
9	10.44	3.73	50.51	0.43	17.38	11.39	1.36	73153.00
10	10.78	3.76	50.21	0.51	16.79	11.44	1.38	73374.00
11	10.74	4.35	50.14	0.37	17.00	11.24	1.41	74260.00
12	11.59	4.00	49.49	0.47	16.83	11.12	1.41	75088.00
13	11.02	4.79	53.11	0.69	16.46	11.43	1.45	73982.00
14	10.60	3.89	51.27	0.42	17.01	11.45	1.46	71521.00
15	10.26	4.88	53.86	0.13	18.99	10.96	1.47	74229.00
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	8.16	3.05	44.95	0.40	21.13	10.75	1.41	94967.00
21	10.49	6.08	50.26	0.14	21.18	10.48	1.40	97752.00
22	9.12	5.80	52.09	0.13	21.62	10.23	1.41	98867.00
23	9.04	5.08	45.12	0.27	22.67	9.95	1.43	100802.00
24	5.99	3.47	45.67	0.15	20.64	10.35	1.44	98602.00
25	9.53	3.57	49.12	0.26	18.30	10.61	1.44	100434.00
26	6.74	3.83	47.31	0.09	19.70	10.52	1.45	99430.00
27	3.84	3.40	53.39	0.31	18.35	11.15	1.67	78372.00
28	8.61	4.52	49.50	0.21	19.48	10.79	1.59	79320.00
29	8.96	3.36	53.63	0.11	19.64	11.03	1.49	78660.00
30	5.76	4.41	52.04	0.13	20.99	10.90	1.50	78224.00
31	8.45	3.64	54.30	0.84	19.79	11.16	1.47	64539.00
平均值	9.54	4.57	50.19	0.32	18.86	11.03	1.42	79996.63
最大值	11.59	8.26	56.26	0.84	22.67	11.69	1.67	100802.00
最小值	3.84	3.05	44.95	0.09	16.46	9.95	1.29	64539.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年10月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	10.74	3.73	50.06	0.15	18.37	11.09	1.44	83674.00
2	10.92	4.30	48.34	0.16	18.89	11.07	1.45	83614.00
3	10.92	4.31	52.43	0.15	18.01	11.41	1.43	82610.00
4	12.94	8.39	50.34	0.73	18.21	11.19	1.44	85140.00
5	10.79	4.13	53.37	0.19	17.92	10.79	1.39	88725.00
6	10.69	3.43	56.97	0.15	18.18	10.68	1.38	91280.00
7	11.14	3.15	60.19	0.16	17.65	10.83	1.40	90099.00
8	10.85	3.81	58.80	0.82	17.53	11.29	1.41	89411.00
9	11.02	4.83	55.59	0.25	18.28	10.79	1.43	90287.00
10	10.72	3.87	52.45	0.13	17.37	11.15	1.42	87019.00
11	10.35	3.96	57.61	0.13	17.00	10.99	1.44	89359.00
12	11.26	3.43	63.52	0.27	16.31	11.32	1.51	88318.00
13	11.69	3.20	57.44	0.15	17.04	11.12	1.52	87729.00
14	11.05	4.71	57.74	0.22	16.85	11.32	1.54	85289.00
15	9.43	4.58	59.19	0.14	17.94	11.37	1.53	83960.00
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	**	**	**	**	**	**	**	**
25	**	**	**	**	**	**	**	**
26	**	**	**	**	**	**	**	**
27	**	**	**	**	**	**	**	**
28	**	**	**	**	**	**	**	**
29	9.33	7.43	57.45	2.99	14.10	12.37	1.20	87956.00
30	10.41	5.14	58.53	1.17	16.43	11.58	1.20	89171.00
31	10.56	3.81	58.17	1.43	16.15	11.37	1.24	86579.00
平均值	10.82	4.46	56.01	0.52	17.35	11.21	1.41	87234.44
最大值	12.94	8.39	63.52	2.99	18.89	12.37	1.54	91280.00
最小值	9.33	3.15	48.34	0.13	14.10	10.68	1.20	82610.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年10月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	11.25	5.36	46.52	0.45	16.45	11.05	1.20	74788.00
2	11.04	3.95	45.06	0.64	17.27	10.82	1.21	73690.00
3	10.86	3.93	50.33	0.31	17.12	10.88	1.22	73807.00
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	2.99	7.32	54.39	1.29	15.42	10.43	1.15	77095.00
21	8.50	7.10	56.59	2.80	15.29	10.77	1.18	78905.00
22	8.52	6.32	57.40	3.03	15.51	10.73	1.13	79186.00
23	9.69	6.26	55.60	3.08	16.08	10.42	1.15	82796.00
24	8.10	4.30	47.73	2.53	16.11	10.01	1.19	84193.00
25	8.54	3.87	51.10	2.51	15.30	10.24	1.23	83789.00
26	7.50	6.92	45.95	1.72	15.87	10.35	1.25	79928.00
27	6.31	4.40	50.49	2.40	15.56	10.15	1.28	80407.00
28	9.48	6.11	51.37	3.08	15.62	10.50	1.29	79536.00
29	9.60	4.11	54.97	2.05	15.18	10.70	1.29	77158.00
30	7.69	4.43	49.90	2.30	18.25	9.73	1.27	80262.00
31	8.68	4.59	58.37	2.66	15.58	11.00	1.28	74788.00
平均值	8.58	5.26	51.72	2.06	16.04	10.52	1.22	78688.53
最大值	11.25	7.32	58.37	3.08	18.25	11.05	1.29	84193.00
最小值	2.99	3.87	45.06	0.31	15.18	9.73	1.13	73690.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。