

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 112 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量： 21035.32 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7654.28 公噸/月  
 總進廠量： 28689.60 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 28307.00 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	9110.50	四 號 爐	
二 號 爐	9912.90	五 號 爐	
三 號 爐	9283.60		

三、垃圾滲出水處理量： 517.82 公噸/月

四、月底待處理量： 7006.14 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3891.29 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰 124.86
	反應生成物 450.08
底 渣	3316.35

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 574.94 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	727.00	四號爐	
二號爐	736.00	五號爐	
三號爐	729.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	17.00	(1)一號爐於8月10日14:57-21:00因台電端饋線(松樹-普仁)異常執行停爐作業。 (2)一號爐於8月18日13:00-18:00因6.6KV BA07B斷路器異常導致停爐。 (3)一號爐於8月19日17:49-00:00因台電端饋線(松樹-大湳)異常執行停爐作業。
二號爐	8.00	(1)二號爐於8月10日14:57-17:00因台電端饋線(松樹-普仁)異常執行停爐作業。 (2)二號爐於8月19日17:49-00:00因台電端饋線(松樹-大湳)異常執行停爐作業。
三號爐	15.00	(1)三號爐於8月10日14:57-17:00因台電端饋線(松樹-普仁)異常執行熱機埋火作業。 (2)三號爐於8月18日13:00-18:00因6.6KV BA07B斷路器異常導致停爐。 (3)三號爐於8月19日17:49-8月20日02:00因台電端饋線(松樹-大湳)異常執行停爐作業。

十一、平均低位發熱量： 2,245.68 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,755.01 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	54.80	53.58	53.04		
SO <sub>x</sub>	ppm	1.80	2.02	2.03		
CO	ppm	9.29	7.02	7.66		
HCL	ppm	7.19	6.75	6.13		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.04	1.08	1.01		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14849100.00
售 電 量	(度/月)	12173450.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
2. 期間終了十五日內填報。

填表人：廖愛蓮  
連絡電話：2680-8217

民國112年9月6日編製