

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 01 月

一、1. 垃圾進廠量： 22630.21 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6896.23 公噸/月
 總進廠量： 29526.44 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 25971.00 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	8205.60	四 號 爐	
二 號 爐	9261.40	五 號 爐	
三 號 爐	8504.00		

三、垃圾滲出水處理量： 109.34 公噸/月

四、月底待處理量： 8665.14 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4345.92 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	107.53
反應生成物	447.41
底 渣	3790.98

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 554.94 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15597200.00
售 電 量	(度/月)	13033820.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	708.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	702.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	36.00	一號爐於1月14日19:00起，停爐執行噴霧冷卻器積灰清除工作並於1月16日07:00完成起爐。
二號爐	0.00	
三號爐	42.00	三號爐於1月30日06:35起，停爐檢修第一煙道水膽管。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,411.71 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,683.77 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	59.51	60.83	56.61		
SO _x	ppm	1.76	0.61	2.70		
CO	ppm	11.26	8.21	10.97		
HCL	ppm	15.16	14.55	14.52		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.38	1.48	1.43		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國111年2月16日編製

連絡電話：2680-8217