

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 109 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量： 17080.79 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7452.75 公噸/月
 總進廠量： 24533.54 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27526.70 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9167.60	四 號 爐	
二 號 爐	8957.80	五 號 爐	
三 號 爐	9401.30		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 4726.39 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4032.35 公噸/月

名 稱	數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰 136.41
	反應生成物 440.79
底 渣	3455.15

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 577.20 公噸/月

七、活性炭使用量： 3720.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3720.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	13267600.00
售 電 量	(度/月)	10342020.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	704.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐		
二號爐	40.00	二號爐於5月7日17:20起停爐檢修一通水牆管，並於5月9日09:00完成啟爐。
三號爐		
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,233.85 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,657.60 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	62.18	89.80	55.31		
SO _x	ppm	2.93	1.21	2.61		
CO	ppm	18.56	13.34	13.51		
HCL	ppm	8.29	14.02	16.21		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.41	1.29	1.47		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年6月1日編製

連絡電話：2680-8217