

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量： 19104.24 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5411.31 公噸/月  
 總進廠量： 24515.55 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 24619.50 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) | 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 4900.20    | 四 號 爐 |            |
| 二 號 爐 | 9910.20    | 五 號 爐 |            |
| 三 號 爐 | 9809.10    |       |            |

三、垃圾滲出水處理量： 520.80 公噸/月

四、月底待處理量： 6129.63 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3920.80 公噸/月

| 名 稱 | 數 量 (公噸/月)   |
|-----|--------------|
| 飛 灰 | 飛 灰 110.11   |
|     | 反應生成物 298.33 |
| 底 渣 | 3512.36      |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 408.44 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) | 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) |
|-----|------------|-----|------------|
| 一號爐 | 0.00       | 四號爐 |            |
| 二號爐 | 0.00       | 五號爐 |            |
| 三號爐 | 0.00       |     |            |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值         |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 13525500.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 11134850.00 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 397.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 744.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 | 744.00 |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數   | 停 爐 原 因                                      |
|-----|--------|--|
| 一號爐 | 347.00 | 一號鍋爐於04月29日18:00起執行歲修作業，並於5月15日11:00併入系統完成啟爐 |
| 二號爐 | 0.00   |  |
| 三號爐 | 0.00   |  |
| 四號爐 |        |  |
| 五號爐 |        |  |

十一、平均低位發熱量： 2,264.05 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,389.36 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項目              | 單位                 | 排 放 值 |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 53.88 | 49.00 | 56.02 |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 4.79  | 2.10  | 2.89  |       |       |
| CO              | ppm                | 4.37  | 3.44  | 3.84  |       |       |
| HCL             | ppm                | 7.44  | 6.82  | 7.39  |       |       |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       |       |
| 不透光率            | %                  | 1.36  | 1.41  | 1.39  |       |       |

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮  
 連絡電話：2680-8217

民國112年6月15日編製