樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 108 年 04月

一、1. 垃圾進廠量:

13230.62

公噸/月

2. 一般事業廢棄物進廠量:

4526.52

公噸/月

總進廠量:

17757.14 公噸/月

備註: 1.有無事業廢棄物進廠? ______ 有____。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定? 無 。

二、垃圾焚化處理量:

15309.20

公噸/月

爐		號	焚化量 (公噸/月)	爐		號	焚化量 (公噸/月)
-	號	爐	616. 90	四	號	爐	
=	號	爐	7347. 10	五	號	爐	
Ξ	號	爐	7345. 20				

三、垃圾滲出水處理量:

0.00

公噸/月

四、月底待處理量:

6005.64

公噸/月

五、灰渣(灰燼)量:

2518, 84

公頓/月

	名	稱	數 量(公噸/月)
飛	灰	飛灰	93. 31
16	<i>/</i> /	反應生成物	381.16
	底	渣	2044. 37

六、飛灰、反應灰送至固化場量:

474.47

7334.00

公噸/月

七、活性碳使用量:

公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	265. 00	四號爐	
二號爐	3534.00	五號爐	
三號爐	3535.00		

八、發電量

項目	單 位	數 值
發電量	(度/月)	5646500.00
售電量	(度/月)	3535520.00

填表說明:1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份,一份自存,二份送縣(市) 環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	52.00	四號爐	
二號爐	701.00	五號爐	
三號爐	706.00		

十、停爐時數(小時)

1 13/22 134(1 1)								
爐 號	停爐時數		停	爐	原	因		
一號爐	668. 00							
二號爐	19.00							
三號爐	14.00							
四號爐								
五號爐								

十一、平均低位發熱量 1,917.34 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 1,504.52 公頓/日

十二、排放值(月平均值)

+26 F3	單位		排	放		值	
項目		一號爐	二號爐	三號爐	四號爐	五號爐	
NO_X	ppm	-	-	-			
SO_X	ppm	-	-	-			
CO	ppm	-	-	-			
HCL	ppm	-	-	-			
Dust	${\rm mg/Nm^3}$	-	-	-			
不透光率	%	-	-	-			

備註:1.有無異常排放? 無。

- 2. 有無採取相對處理措施? 無。
- 3. 採取措施請予說明:

填表人:王俐雯

民國101年10月1日編製

連絡電話:2680-8217