

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年7月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	10.32	4.23	51.95	2.19	18.13	11.46	1.02	82895.00
2	8.34	3.99	50.25	1.86	18.75	11.24	1.03	82387.00
3	8.57	3.44	47.56	2.40	17.87	11.41	1.02	81330.00
4	8.06	3.67	48.40	2.40	16.87	11.58	0.99	80278.00
5	8.83	4.79	53.80	2.24	17.60	11.63	0.99	81096.00
6	7.57	4.23	47.66	2.39	18.21	11.56	1.02	80415.00
7	7.44	5.09	52.97	2.09	18.60	11.38	1.04	81403.00
8	7.59	5.63	52.47	2.19	17.26	11.60	1.03	80729.00
9	8.38	4.41	49.31	2.40	16.30	11.92	1.01	79633.00
10	8.38	3.65	55.66	1.98	18.23	11.48	1.02	81673.00
11	8.97	4.21	55.39	1.88	18.52	11.43	1.04	81448.00
12	9.72	4.98	51.06	1.90	18.37	11.37	1.05	80653.00
13	9.37	4.38	47.99	1.68	19.01	10.93	1.07	80599.00
14	8.70	3.94	52.06	2.22	17.73	11.16	1.05	79791.00
15	7.09	5.85	49.20	1.69	17.89	11.06	1.03	78926.00
16	8.63	4.39	46.12	2.06	17.19	11.25	1.02	79478.00
17	9.96	7.10	51.71	2.36	17.77	11.24	1.01	80985.00
18	9.50	4.38	43.59	1.85	18.12	11.23	1.03	81453.00
19	9.15	4.43	48.53	2.45	18.12	11.34	1.04	80618.00
20	8.93	3.57	54.16	2.40	17.76	11.38	1.03	80173.00
21	8.47	4.27	50.42	2.16	17.81	11.27	1.05	81369.00
22	8.60	3.97	47.08	2.17	17.27	11.12	1.05	82500.00
23	7.62	3.09	50.44	2.02	18.07	11.36	1.03	81554.00
24	5.31	3.35	55.58	2.41	17.59	12.24	1.02	76464.00
25	5.65	3.58	52.77	1.97	17.58	11.95	1.02	78565.00
26	4.86	5.06	51.41	1.55	17.68	11.53	1.03	80951.00
27	6.02	2.99	54.33	1.88	17.57	11.55	1.03	80477.00
28	7.80	3.58	53.07	1.93	17.93	11.41	1.02	80565.00
29	7.14	4.14	53.53	2.49	17.91	11.46	1.02	81785.00
30	6.51	3.30	54.92	2.54	16.30	11.75	1.04	79750.00
31	7.42	3.37	51.73	2.19	17.21	11.64	1.06	80043.00
平 均 值	8.03	4.23	51.13	2.13	17.78	11.45	1.03	80644.71
最 大 值	10.32	7.10	55.66	2.54	19.01	12.24	1.07	82895.00
最 小 值	4.86	2.99	43.59	1.55	16.30	10.93	0.99	76464.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年7月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	3.31	3.51	53.29	1.66	16.82	11.25	1.01	79378.00
2	2.29	3.68	51.44	2.06	16.60	11.53	1.00	79378.00
3	2.30	2.74	50.66	2.19	16.15	11.37	1.01	79384.00
4	3.09	2.73	51.88	1.71	16.91	11.13	0.97	80200.00
5	4.70	3.05	50.31	2.10	16.44	11.26	0.97	79497.00
6	3.72	3.17	57.69	1.82	16.98	11.16	0.95	80068.00
7	3.10	3.62	48.13	1.50	17.74	10.97	0.94	80924.00
8	2.16	3.91	54.67	1.79	16.78	11.38	0.93	79316.00
9	3.86	3.57	56.37	2.24	15.96	11.47	0.93	78189.00
10	2.92	3.48	50.72	1.87	17.28	11.22	0.92	79359.00
11	3.15	4.08	51.00	1.58	17.32	11.10	0.92	80282.00
12	4.41	4.10	50.52	1.92	16.85	11.10	0.94	80004.00
13	6.15	3.63	52.87	1.81	16.61	11.26	0.92	79189.00
14	3.56	3.27	55.40	1.67	16.97	11.16	0.91	79431.00
15	4.80	3.55	46.04	1.57	17.03	11.10	0.90	80226.00
16	5.39	3.77	51.11	1.37	17.14	11.16	0.88	79714.00
17	5.43	7.36	51.66	2.13	16.41	11.10	0.88	80199.00
18	1.79	3.03	49.95	2.01	16.68	11.08	0.88	80972.00
19	3.72	3.15	50.70	2.17	16.49	11.11	0.89	80260.00
20	1.94	3.72	57.44	1.97	16.49	11.18	0.88	80251.00
21	2.07	2.67	53.02	1.91	16.36	10.96	0.87	81590.00
22	3.31	2.73	49.09	1.77	15.88	10.98	0.86	80881.00
23	5.46	2.52	51.34	2.08	16.60	11.12	0.88	80679.00
24	6.94	3.08	51.31	2.38	16.32	11.77	0.89	77868.00
25	8.16	3.49	48.12	2.18	16.31	11.45	0.90	80113.00
26	7.74	2.44	55.19	1.62	17.64	10.90	0.92	81167.00
27	7.99	2.77	57.04	2.04	17.32	10.88	0.92	81848.00
28	8.84	2.68	51.62	2.11	17.22	10.83	0.94	82095.00
29	9.31	3.10	52.92	2.21	16.82	10.76	0.93	83138.00
30	7.92	2.79	53.70	2.33	16.31	11.08	0.94	81317.00
31	9.77	2.86	50.74	2.00	17.15	10.93	0.98	81932.00
平均 值	4.82	3.36	52.13	1.93	16.76	11.15	0.92	80285.45
最 大 值	9.77	7.36	57.69	2.38	17.74	11.77	1.01	83138.00
最 小 值	1.79	2.44	46.04	1.37	15.88	10.76	0.86	77868.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年7月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	2.36	3.21	54.48	1.61	16.45	10.45	0.98	76166.00
2	1.94	3.48	54.89	1.54	16.62	10.65	0.97	76820.00
3	2.41	3.54	52.50	1.86	16.34	10.60	0.96	75239.00
4	2.00	3.04	51.10	1.63	16.32	10.74	0.98	77529.00
5	1.89	3.09	55.18	1.66	16.03	10.96	0.96	77640.00
6	2.12	4.77	58.36	1.53	16.91	10.85	0.95	78049.00
7	2.33	3.99	54.25	1.30	17.43	10.38	0.94	76941.00
8	2.24	4.61	54.99	1.15	17.52	10.40	0.95	78042.00
9	2.70	7.20	56.36	1.47	16.68	11.07	0.95	77764.00
10	2.36	3.61	53.42	1.32	16.66	10.72	0.96	75892.00
11	1.69	3.82	54.67	1.15	16.64	11.08	0.94	79045.00
12	2.37	3.77	54.76	1.28	16.30	11.03	0.93	77408.00
13	3.53	3.86	55.49	1.23	16.52	10.81	0.92	75888.00
14	1.52	3.33	55.82	1.20	16.38	10.91	0.94	76002.00
15	1.86	3.36	48.52	1.00	16.60	10.67	0.98	76209.00
16	2.88	3.23	47.70	1.29	16.29	10.76	1.01	75844.00
17	2.67	6.54	52.84	1.65	16.22	10.89	1.02	76351.00
18	3.67	7.11	53.58	1.19	16.31	10.76	1.02	76765.00
19	3.79	4.54	47.77	0.78	16.84	10.72	1.00	78251.00
20	2.51	4.50	54.20	0.68	17.14	10.76	1.00	77396.00
21	2.22	4.38	48.81	0.50	18.78	10.56	1.00	81152.00
22	1.47	2.03	54.49	0.98	14.64	11.28	0.91	73788.00
23	5.14	3.04	53.44	0.97	15.95	11.31	0.95	77285.00
24	6.28	3.39	54.12	1.46	15.62	12.03	0.94	73186.00
25	7.36	3.58	49.21	1.89	15.63	11.59	0.93	74192.00
26	7.07	3.53	57.38	0.63	16.97	11.17	0.94	77583.00
27	9.19	2.94	50.94	0.56	16.51	11.29	0.95	77386.00
28	8.16	3.26	49.89	1.18	16.35	11.14	0.99	76966.00
29	7.66	3.57	53.75	1.85	15.94	11.12	0.96	76551.00
30	8.12	3.89	57.29	2.53	14.85	11.41	0.94	76969.00
31	11.10	2.18	53.90	2.34	15.77	11.28	0.93	76166.00
平 均 值	3.96	3.88	53.36	1.34	16.43	10.95	0.96	76789.19
最 大 值	11.10	7.20	58.36	2.53	18.78	12.03	1.02	81152.00
最 小 值	1.47	2.03	47.70	0.50	14.64	10.38	0.91	73186.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。