

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.58	2.45	59.13	0.58	16.76	11.34	1.15	74164.30
1	4.13	2.51	49.92	0.52	17.08	11.15	1.15	77059.78
2	4.76	2.17	56.65	0.55	16.40	11.31	1.15	76599.22
3	2.59	2.13	62.52	0.45	17.04	11.25	1.16	77535.02
4	2.25	2.38	61.43	0.43	16.92	11.34	1.17	75499.31
5	5.03	2.47	55.81	0.50	16.88	11.18	1.16	78180.04
6	2.54	2.58	51.68	0.34	17.72	10.61	1.16	80140.53
7	3.10	2.24	49.93	0.72	16.04	11.03	1.15	77339.34
8	4.56	1.94	54.73	0.64	16.74	10.99	1.11	77747.20
9	2.85	2.13	54.11	0.65	16.53	10.96	1.15	76852.14
10	4.00	2.16	49.98	0.70	15.93	11.02	1.14	75883.51
11	1.05	2.72	49.99	0.50	16.22	10.99	1.14	77253.05
12	0.21	2.08	54.81	0.52	16.64	11.05	1.17	78679.01
13	3.11	2.02	62.75	0.45	17.30	11.07	1.16	77989.10
14	2.64	2.25	54.83	0.77	16.04	11.29	1.14	78069.07
15	8.44	7.80	54.90	2.05	13.94	11.76	1.13	74496.73
16	14.77	2.27	55.35	2.40	15.08	11.24	1.14	78462.55
17	8.52	1.04	57.02	1.83	15.88	11.08	1.15	76798.00
18	4.29	1.15	61.20	0.68	17.64	10.83	1.12	78599.61
19	9.47	3.06	39.54	0.48	17.38	10.43	1.10	78132.86
20	5.06	2.37	54.91	0.49	17.51	10.67	1.12	78474.02
21	1.48	2.55	58.03	0.25	17.84	10.84	1.15	80103.32
22	3.49	2.86	49.06	0.46	16.17	11.28	1.15	76892.10
23	2.00	3.67	52.50	1.01	15.36	11.53	1.15	73581.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.50	2.54	54.62	0.75	16.54	11.09	1.14	77272.14
最 大 值	14.77	7.80	62.75	2.40	17.84	11.76	1.21	80140.53
發生時間	16	15	13	16	21	15		6
最 小 值	0.21	1.04	39.54	0.25	13.94	10.43	1.10	73581.65
發生時間	12	17	19	21	15	19		23
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.23 %	-0.28 %	-0.03 %		0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								