

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.13	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.77 %	-0.89 %	0.71 %	0.34 %		-0.14	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.07	13.22	52.06	1.14	17.07	10.71	1.02	81488.36
1	6.15	13.40	53.64	1.74	16.87	11.00	1.02	81320.61
2	6.18	13.47	59.92	1.22	16.37	11.14	1.02	81062.79
3	6.17	13.46	54.92	1.46	15.50	11.21	1.02	80346.42
4	6.13	13.36	58.68	1.08	16.71	11.00	1.02	81550.10
5	6.22	13.54	52.43	1.59	15.58	11.28	1.03	80402.11
6	3.86	10.10	57.95	1.45	16.32	11.07	1.05	89223.93
7	6.12	12.08	65.00	1.15	16.60	10.98	1.05	82237.26
8	6.12	12.09	57.20	1.30	16.64	10.97	1.04	81989.49
9	6.16	12.21	53.74	1.52	16.06	11.13	1.05	81579.29
10	6.11	12.10	46.10	1.16	16.14	11.04	1.05	81733.49
11	6.14	12.27	44.95	0.63	16.58	11.02	1.05	81024.66
12	6.53	12.64	38.79	1.04	15.55	11.51	1.05	77145.59
13	6.41	12.20	39.56	0.88	16.07	11.12	1.04	80810.69
14	6.48	12.84	45.72	1.78	13.98	11.82	1.05	77120.05
15	6.34	12.78	40.37	0.84	15.84	11.37	1.04	77520.52
16	6.09	12.11	50.80	1.22	16.03	11.02	1.05	81022.33
17	6.31	12.50	55.58	1.15	15.29	11.44	1.04	78851.57
18	6.37	12.62	63.43	1.03	16.02	11.45	1.05	77457.85
19	6.07	12.07	51.95	1.32	16.49	10.92	1.03	82206.94
20	6.10	12.22	52.31	2.00	14.73	11.17	1.03	81924.42
21	6.26	12.41	56.63	1.71	14.36	11.46	1.03	80098.51
22	6.42	12.75	63.05	1.40	15.49	11.60	1.02	77008.37
23	6.48	12.87	56.04	1.11	16.56	11.54	1.02	75524.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.14	12.55	52.95	1.29	15.95	11.21	1.04	80443.74
最大值	6.53	13.54	65.00	2.00	17.07	11.82	1.06	89223.93
發生時間	12	5	7	20	0	14		6
最小值	3.86	10.10	38.79	0.63	13.98	10.71	1.02	75524.45
發生時間	6	6	12	11	14	0		23
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.12 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.11	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.27 %	0.57 %	0.34 %	0.78 %		-0.16	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.61	11.16	50.93	2.31	17.65	9.89	1.36	78209.99
1	9.30	11.13	45.90	2.36	17.65	9.65	1.36	77397.34
2	5.26	11.44	47.97	1.90	19.99	9.42	1.36	74834.33
3	8.24	11.21	47.25	2.70	18.67	8.64	1.36	79736.81
4	10.17	11.36	35.35	2.53	17.69	9.17	1.34	77670.14
5	6.04	11.13	34.91	2.17	17.67	9.30	1.34	76616.40
6	7.26	11.06	38.44	2.12	17.04	9.70	1.35	74382.44
7	9.63	13.42	39.83	2.29	17.82	9.10	1.37	79896.20
8	3.78	12.14	41.88	1.88	17.86	9.60	1.35	73023.88
9	4.91	11.33	51.48	1.72	18.22	9.17	1.35	75536.84
10	4.50	13.46	45.69	2.11	16.96	9.70	1.36	74418.36
11	5.06	11.12	43.17	0.74	18.30	9.50	1.31	74136.35
12	9.76	11.12	43.83	1.54	17.84	9.78	1.33	71537.41
13	9.37	10.89	37.21	3.29	16.95	9.50	1.36	74521.08
14	6.46	11.10	50.02	2.16	17.63	9.74	1.31	74251.20
15	3.06	11.16	56.32	1.79	16.50	10.15	1.33	71400.41
16	3.06	11.48	44.88	1.58	17.92	9.54	1.36	74507.80
17	5.45	11.13	54.60	1.36	17.62	9.61	1.33	75390.63
18	5.86	11.05	60.32	1.81	15.41	10.00	1.32	73554.14
19	5.25	12.17	61.55	1.39	16.37	10.21	1.35	72003.32
20	5.02	11.06	55.93	1.40	17.33	9.49	1.31	77335.07
21	5.69	11.16	57.13	1.62	17.69	9.93	1.32	74447.58
22	5.52	11.25	54.95	1.79	18.94	9.60	1.36	76019.84
23	6.54	10.78	52.63	1.98	18.97	9.34	1.36	80468.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.37	11.43	48.01	1.94	17.70	9.57	1.34	75470.68
最大值	10.17	13.46	61.55	3.29	19.99	10.21	1.40	80468.72
發生時間	4	10	19	13	2	19		23
最小值	3.06	10.78	34.91	0.74	15.41	8.64	1.30	71400.41
發生時間	15	23	5	11	18	3		15
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.04 %	-0.01 %	0.00 %		-0.14	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	1.79 %	1.31 %	0.47 %	0.42 %		0.18	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								