

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月16日

報表日期: 114年03月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.13	4.21	47.54	1.45	17.35	11.59	1.29	81008.54
1	3.37	3.99	59.94	1.09	17.48	12.41	1.29	74387.43
2	1.86	3.06	51.33	1.08	16.02	12.69	1.29	73560.57
3	4.07	2.98	54.48	1.15	16.00	12.58	1.29	74145.20
4	4.14	2.83	49.34	1.51	15.82	12.22	1.28	77415.97
5	1.42	3.93	47.62	1.69	15.22	12.27	1.29	79824.62
6	2.24	4.31	55.44	0.72	17.55	11.73	1.29	80293.78
7	7.87	4.25	49.40	1.72	15.90	11.75	1.29	81175.44
8	7.31	1.41	56.88	1.05	18.00	11.77	1.29	79583.76
9	6.72	1.39	49.67	0.96	17.68	11.62	1.29	80675.39
10	8.80	1.33	50.77	0.93	18.19	11.53	1.29	81064.42
11	8.54	1.50	43.60	1.04	17.76	11.22	1.32	83597.85
12	7.24	1.38	56.29	1.11	17.69	11.61	1.34	80922.41
13	8.83	3.76	46.07	0.94	18.22	11.29	1.34	82575.02
14	10.75	3.99	50.70	1.16	18.62	11.24	1.34	82944.29
15	7.86	4.05	49.66	1.84	16.91	11.47	1.34	82811.06
16	7.55	6.48	48.82	1.98	16.11	11.74	1.34	81300.42
17	11.07	7.88	53.30	1.30	17.40	11.47	1.34	82372.55
18	10.42	7.91	46.48	1.67	17.21	11.46	1.34	82210.90
19	9.26	8.09	51.98	1.58	17.03	11.57	1.34	81703.07
20	9.50	7.16	44.02	1.80	15.62	11.88	1.34	80049.58
21	12.26	7.97	51.31	1.19	17.75	11.44	1.34	82430.95
22	9.93	6.87	50.16	1.46	16.36	11.68	1.34	81466.06
23	9.55	6.74	49.65	1.33	16.61	11.64	1.34	81543.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.49	4.48	50.60	1.32	17.02	11.74	1.32	80377.63
最 大 值	12.26	8.09	59.94	1.98	18.62	12.69	1.35	83597.85
發生時間	21	19	1	16	14	2		11
最 小 值	1.42	1.33	43.60	0.72	15.22	11.22	1.27	73560.57
發生時間	5	10	11	6	5	11		2
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %		-0.26		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.49 %	0.07 %	0.01 %		-0.33		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月16日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	0.23	3.93	47.18	1.93	16.90	10.86	1.09	79829.34
1	0.27	6.69	49.21	1.47	17.58	10.48	1.10	81554.75
2	2.80	1.66	41.48	2.19	15.57	10.67	1.10	80216.12
3	2.50	0.88	43.73	2.11	15.44	10.78	1.10	79858.74
4	0.11	1.10	43.90	2.03	14.66	11.03	1.10	77555.67
5	0.10	5.10	44.87	1.35	16.85	10.46	1.09	80959.25
6	0.12	6.64	37.74	1.67	16.78	10.45	1.10	83846.78
7	0.12	6.09	43.38	1.99	15.79	10.55	1.10	81168.36
8	0.12	3.65	42.93	2.20	15.56	10.96	1.10	77166.31
9	0.12	4.12	51.50	1.90	16.21	11.24	1.11	79954.55
10	0.13	1.42	47.83	1.37	17.44	10.61	1.14	84455.34
11	0.12	1.88	47.73	1.71	16.27	11.03	1.17	81208.06
12	0.12	2.01	48.60	1.27	17.62	10.71	1.17	84573.21
13	0.24	5.65	55.17	1.10	18.18	10.72	1.15	84130.45
14	2.18	1.86	50.27	1.73	17.47	10.65	1.15	86165.20
15	5.55	8.14	60.36	1.43	18.75	10.28	1.14	87498.43
16	0.63	5.48	68.05	1.07	16.59	12.08	1.15	74298.11
17	0.10	9.74	42.30	0.96	18.32	11.12	1.18	77843.39
18	0.14	7.40	38.53	4.51	18.34	10.43	1.18	86557.83
19	0.36	1.31	49.83	2.08	15.40	10.84	1.16	81774.86
20	5.07	2.78	47.08	1.97	15.18	11.07	1.14	80547.84
21	8.49	2.81	46.22	2.37	15.32	11.04	1.14	80984.50
22	8.17	2.80	49.30	2.39	15.48	11.05	1.14	80726.71
23	5.83	4.37	51.96	2.26	15.95	10.94	1.15	84691.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.82	4.06	47.88	1.88	16.57	10.84	1.13	81565.23
最 大 值	8.49	9.74	68.05	4.51	18.75	12.08	1.18	87498.43
發生時間	21	17	16	18	15	16		15
最 小 值	0.10	0.88	37.74	0.96	14.66	10.28	1.07	74298.11
發生時間	5	3	6	17	4	15		16
零點偏移(率)	-0.50 %	-0.07 %	-0.01 %	0.00 %		-0.13		0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.13 %	0.11 %	0.02 %		-0.15		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.75	0.94	50.62	0.50	16.39	11.23	1.48	76660.65
1	0.75	0.92	48.29	0.25	18.74	10.66	1.48	74843.60
2	5.08	4.77	45.00	0.67	16.38	10.57	1.48	77287.79
3	4.34	4.23	43.53	0.45	16.58	10.48	1.48	76315.62
4	3.23	4.68	46.46	0.41	17.35	10.35	1.48	77903.15
5	8.03	3.79	49.74	0.55	17.13	10.56	1.49	77771.75
6	6.23	4.52	49.21	0.52	17.21	10.77	1.49	77537.62
7	8.50	4.54	43.90	0.57	16.57	10.70	1.50	75804.85
8	5.71	4.87	47.01	0.48	17.10	10.47	1.50	78707.59
9	8.37	4.07	48.51	0.40	17.38	10.68	1.50	78773.06
10	4.88	4.72	42.66	0.26	18.88	10.37	1.50	77989.09
11	7.41	9.68	41.55	0.57	17.09	10.43	1.49	78708.00
12	11.10	5.70	43.52	0.97	17.20	10.33	1.48	78557.21
13	8.58	7.80	41.40	0.43	18.53	9.99	1.49	81414.25
14	7.01	6.26	50.06	0.67	18.73	10.20	1.50	82718.82
15	6.37	1.23	48.57	0.51	16.74	10.66	1.49	81572.58
16	5.90	2.95	59.60	0.41	18.03	10.81	1.50	79438.63
17	0.07	3.54	56.68	0.38	17.38	11.50	1.48	65659.32
18	0.37	7.52	50.82	0.15	19.98	9.74	1.48	81661.69
19	8.08	5.16	41.73	1.20	15.68	10.61	1.48	83194.74
20	3.00	5.13	55.87	5.52	13.71	11.08	1.48	76994.43
21	4.38	4.09	57.65	1.00	15.33	11.03	1.48	75789.34
22	12.49	7.28	53.63	1.08	16.37	10.61	1.50	80449.62
23	7.80	2.83	53.55	0.81	16.37	10.64	1.50	83398.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.89	4.63	48.73	0.78	17.12	10.60	1.49	78297.99
最 大 值	12.49	9.68	59.60	5.52	19.98	11.50	1.51	83398.33
發生時間	22	11	16	20	18	17		23
最 小 值	0.07	0.92	41.40	0.15	13.71	9.74	1.47	65659.32
發生時間	17	1	13	18	20	18		17
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.19		0.10 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.04 %	0.07 %	-0.01 %		-0.28		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								