

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月07日

報表日期: 115年07月07日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月07日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.67	12.08	56.50	2.82	21.40	8.93	1.31	76000.79
1	3.58	13.35	55.54	3.17	20.14	10.25	1.30	68317.31
2	4.66	12.40	38.25	3.11	20.03	9.34	1.30	75129.83
3	4.57	12.53	44.95	3.40	18.91	9.88	1.29	71123.45
4	5.55	12.22	46.01	3.32	19.55	9.55	1.30	74160.82
5	3.40	12.58	61.79	3.16	19.35	9.82	1.31	72713.13
6	4.98	12.24	46.32	3.03	19.80	8.96	1.31	76528.62
7	4.86	11.15	46.85	3.05	19.02	8.87	1.31	77940.40
8	7.35	11.59	46.27	1.56	19.08	8.93	1.28	78398.35
9	6.87	10.85	53.53	1.48	18.37	9.33	1.31	78024.72
10	9.24	11.29	53.74	1.54	18.67	9.46	1.30	76625.06
11	3.45	11.42	53.43	1.30	17.39	9.78	1.27	73439.21
12	7.42	10.89	55.64	1.38	17.69	9.49	1.28	75407.19
13	3.42	11.46	59.20	1.34	17.40	10.01	1.31	72328.75
14	3.61	11.25	57.96	1.35	18.11	9.86	1.29	70460.91
15	5.25	11.97	59.23	2.24	17.61	9.95	1.27	71787.41
16	6.67	11.34	57.85	2.78	17.07	10.10	1.28	72195.95
17	9.87	12.03	63.17	3.24	16.82	10.69	1.28	72775.02
18	10.00	11.77	43.92	3.04	18.67	9.81	1.29	75304.17
19	8.65	11.71	50.28	3.20	17.63	9.97	1.29	76127.47
20	10.71	11.28	51.20	3.31	19.08	9.34	1.27	76126.53
21	9.34	11.56	51.94	3.24	17.89	9.50	1.27	73837.77
22	12.51	12.08	63.88	3.56	18.06	9.77	1.29	75138.83
23	3.34	11.61	67.10	3.24	18.34	10.18	1.31	71512.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.46	11.78	53.52	2.62	18.59	9.66	1.29	74225.18
最 大 值	12.51	13.35	67.10	3.56	21.40	10.69	1.33	78398.35
發生時間	22	1	23	22	0	17		8
最 小 值	3.34	10.85	38.25	1.30	16.82	8.87	1.25	68317.31
發生時間	23	9	2	11	17	7		1
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.13 %	-0.03 %		-0.04	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.15 %	-0.62 %	-0.69 %	-0.79 %		0.46	0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								