

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月15日

報表日期: 114年12月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.05	14.03	51.81	2.64	14.76	12.13	1.25	77466.89
1	9.14	14.16	60.52	1.61	15.82	12.29	1.25	75472.78
2	11.09	14.65	47.99	2.61	15.71	11.89	1.25	79506.28
3	10.62	14.37	44.71	3.12	15.11	12.40	1.25	75343.38
4	10.13	14.01	54.74	2.60	15.02	12.25	1.25	76513.33
5	12.15	13.45	53.30	3.89	14.80	11.99	1.27	79268.95
6	14.82	14.43	52.54	2.13	14.88	12.01	1.27	78803.27
7	4.38	13.87	57.72	2.78	14.59	12.15	1.27	78429.29
8	5.29	13.53	63.02	3.47	14.65	12.01	1.29	78853.41
9	12.12	14.31	56.20	4.00	14.58	12.45	1.26	74305.24
10	13.08	13.73	43.09	4.24	14.70	12.13	1.26	77547.52
11	10.93	13.80	60.41	3.81	15.12	12.17	1.28	76699.17
12	11.48	14.59	66.80	4.21	13.85	12.71	1.25	73216.86
13	11.76	14.22	51.32	2.64	13.90	12.56	1.27	74649.17
14	12.53	13.66	43.69	2.45	14.08	12.19	1.28	77236.93
15	12.03	14.10	45.79	3.05	13.30	12.57	1.27	74491.21
16	9.78	11.26	48.62	2.52	13.53	12.42	1.25	75519.01
17	12.75	11.73	43.60	2.07	14.40	12.21	1.25	76740.11
18	11.98	11.29	59.43	2.33	14.38	12.24	1.25	76377.04
19	12.29	11.18	55.91	2.05	14.85	12.24	1.27	76079.69
20	11.38	11.61	37.78	2.21	14.72	12.52	1.28	73761.62
21	12.08	12.29	60.65	2.16	16.41	11.90	1.28	77116.94
22	11.93	12.79	53.04	2.21	16.08	11.84	1.27	78056.36
23	12.52	13.45	61.14	2.14	16.52	12.35	1.29	73361.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.10	13.35	53.08	2.79	14.82	12.23	1.27	76450.68
最 大 值	14.82	14.65	66.80	4.24	16.52	12.71	1.29	79506.28
發生時間	6	2	12	10	23	12		2
最 小 值	4.38	11.18	37.78	1.61	13.30	11.84	1.25	73216.86
發生時間	7	19	20	1	15	22		12
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.67 %	-0.16 %	0.43 %	-0.82 %		0.10	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月15日

報表日期: 114年12月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.02	12.00	46.40	2.52	16.38	10.26	1.36	76705.00
1	9.65	11.84	47.54	2.74	17.46	10.12	1.36	77330.07
2	12.64	12.40	42.61	3.58	16.87	9.89	1.36	76828.09
3	11.58	11.73	40.51	3.32	16.99	9.76	1.36	77323.88
4	11.56	12.49	35.80	2.95	17.29	9.76	1.36	76896.13
5	13.86	13.68	32.78	2.80	17.75	9.30	1.36	78172.47
6	12.76	12.23	40.62	1.49	17.17	9.43	1.37	78376.63
7	7.46	10.90	59.98	2.53	16.14	9.88	1.43	78948.65
8	18.01	11.11	46.72	4.65	17.76	9.47	1.42	80298.91
9	12.66	14.73	30.01	9.37	18.48	8.61	1.42	77310.56
10	4.65	12.95	31.60	4.63	17.67	8.75	1.41	76271.25
11	13.48	10.57	45.51	3.68	18.06	9.22	1.42	80744.66
12	11.49	11.29	48.24	2.58	16.09	10.30	1.41	77505.82
13	11.35	11.50	55.30	2.51	15.69	10.61	1.42	74848.37
14	12.26	11.41	55.20	3.07	15.02	10.56	1.41	74783.22
15	9.18	12.00	58.26	5.24	13.46	10.60	1.39	72931.13
16	7.92	11.30	51.17	3.49	15.65	9.90	1.40	74226.93
17	11.72	10.82	39.69	3.72	17.10	9.30	1.41	75815.19
18	8.25	10.97	37.59	2.64	17.69	9.40	1.40	76045.44
19	5.85	12.51	36.54	2.46	17.47	9.50	1.40	76915.91
20	13.81	12.79	51.20	3.20	18.84	9.29	1.40	77331.45
21	11.75	11.08	43.12	2.96	19.60	9.17	1.41	79680.85
22	12.04	11.78	32.82	2.20	18.04	9.63	1.41	77495.01
23	12.15	12.10	40.51	2.39	18.28	9.51	1.42	77561.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.00	11.92	43.74	3.36	17.12	9.68	1.40	77097.79
最 大 值	18.01	14.73	59.98	9.37	19.60	10.61	1.43	80744.66
發生時間	8	9	7	9	21	13		11
最 小 值	4.65	10.57	30.01	1.49	13.46	8.61	1.36	72931.13
發生時間	10	11	9	6	15	9		15
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.06	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.80 %	-0.33 %	-0.62 %	-1.14 %		0.25	0.04	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								