

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月02日

報表日期: 113年06月02日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月02日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.04	3.18	54.34	0.85	20.29	10.49	0.94	82835.03
1	4.04	4.70	58.46	1.46	19.79	10.81	0.94	80783.92
2	6.89	3.02	48.00	2.20	17.90	10.50	0.94	85620.46
3	7.76	1.54	56.74	1.73	18.90	10.40	0.94	84856.68
4	7.80	1.66	51.00	2.50	17.72	10.60	0.94	84269.10
5	7.83	4.10	47.21	2.68	16.66	10.98	0.94	82169.96
6	10.11	4.97	51.47	2.09	17.64	11.31	0.95	77577.09
7	9.70	3.65	50.08	2.12	17.95	10.96	0.97	80725.35
8	9.58	2.36	46.19	1.66	18.09	10.67	0.97	83249.53
9	9.32	2.77	55.61	2.39	17.13	10.95	0.96	82128.72
10	11.69	1.79	60.49	1.83	18.08	10.69	0.96	82859.95
11	11.60	3.38	47.36	1.25	18.51	10.74	0.95	82802.42
12	9.61	3.80	48.14	0.99	20.09	10.09	0.96	86848.26
13	9.54	6.65	38.27	1.08	19.40	10.17	0.98	86335.29
14	9.64	5.74	39.00	0.93	19.41	10.12	0.98	86707.80
15	10.62	4.32	37.80	1.67	16.99	10.96	0.95	82139.78
16	4.23	5.52	64.28	1.47	16.53	12.10	1.13	73777.13
17	0.32	3.78	48.03	1.26	16.02	10.63	1.02	86477.68
18	6.97	3.48	64.06	1.01	17.72	10.37	0.98	85934.56
19	8.88	4.48	38.24	1.32	19.07	10.08	0.98	87333.98
20	9.34	2.91	48.47	2.17	14.77	11.55	0.98	79582.72
21	10.77	4.53	47.74	2.22	15.43	11.22	0.99	81964.23
22	10.25	4.19	43.62	1.91	17.21	10.90	0.99	82647.29
23	9.26	3.87	60.37	1.85	16.62	11.38	0.99	79382.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.32	3.77	50.21	1.69	17.83	10.78	0.97	82875.38
最 大 值	11.69	6.65	64.28	2.68	20.29	12.10	1.87	87333.98
發生時間	10	13	16	5	0	16		19
最 小 值	0.32	1.54	37.80	0.85	14.77	10.08	0.91	73777.13
發生時間	17	3	15	0	20	19		16
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.25 %		-0.68		-0.20 %
全幅偏移(率)	31.71 %	7.03 %	2.34 %	4.44 %		-0.07		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月02日

報表日期: 113年06月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	3.19	5.91	50.35	1.75	18.52	10.10	1.00	84701.37
1	0.88	7.37	59.72	1.73	17.49	10.86	1.00	79405.39
2	3.50	2.96	55.90	1.96	15.81	11.05	0.99	79075.07
3	4.99	3.88	56.51	1.97	18.41	10.05	1.00	84801.33
4	7.13	2.07	55.65	2.28	15.52	11.09	0.99	79176.35
5	3.87	3.78	51.30	1.95	16.06	10.86	0.99	80100.92
6	1.72	3.83	57.72	1.88	15.87	11.22	1.00	76518.59
7	0.43	6.78	49.85	1.16	16.29	10.96	0.98	74017.90
8	1.40	2.67	52.87	0.84	17.39	10.48	0.97	78276.54
9	6.47	4.19	51.10	1.08	17.44	10.42	0.97	77942.44
10	7.53	7.34	42.34	1.81	14.89	10.66	0.97	74907.82
11	6.74	2.76	58.42	1.17	17.02	10.49	0.97	75327.49
12	3.91	3.27	60.89	0.96	18.10	10.23	0.98	79385.64
13	7.86	2.97	53.02	1.20	16.76	10.29	0.99	80299.74
14	3.58	7.02	55.44	1.39	15.47	10.64	0.98	77510.88
15	3.62	4.06	56.78	2.07	14.24	10.99	0.97	74056.89
16	9.13	3.20	52.83	2.02	15.61	10.45	0.97	77718.50
17	7.56	1.16	59.48	2.69	14.24	10.81	0.99	78485.39
18	8.33	3.93	56.07	2.88	15.09	10.35	0.96	79831.50
19	5.59	2.39	59.48	2.49	13.50	10.88	0.97	77729.78
20	8.28	5.03	58.22	2.92	14.17	10.96	0.97	78195.32
21	2.06	3.02	65.45	1.81	14.91	10.96	0.97	76049.30
22	10.30	5.69	52.85	1.55	15.55	11.01	0.99	80311.91
23	7.77	3.12	59.44	1.96	15.43	10.95	0.99	80521.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.24	4.10	55.49	1.81	15.99	10.70	0.98	78514.48
最 大 值	10.30	7.37	65.45	2.92	18.52	11.22	1.02	84801.33
發生時間	22	1	21	20	0	6		3
最 小 值	0.43	1.16	42.34	0.84	13.50	10.05	0.94	74017.90
發生時間	7	17	10	8	19	3		7
零點偏移(率)	-0.93 %	0.00 %	-0.34 %	-0.19 %		-0.17		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.36 %	0.25 %	2.11 %		0.16		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								