

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月16日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.88 | 13.02 | 43.91 | 2.19 | 19.27 | 11.02 | 1.23 | 73541.21 |
| 1 | 12.11 | 13.30 | 45.55 | 2.92 | 18.16 | 11.37 | 1.21 | 72726.55 |
| 2 | 9.46 | 13.01 | 51.18 | 2.68 | 15.47 | 11.85 | 1.21 | 71693.84 |
| 3 | 9.63 | 12.33 | 54.76 | 1.80 | 15.57 | 11.93 | 1.21 | 70563.42 |
| 4 | 9.80 | 11.78 | 52.67 | 2.20 | 17.54 | 11.36 | 1.20 | 73679.49 |
| 5 | 10.95 | 11.77 | 45.63 | 2.55 | 18.23 | 11.10 | 1.23 | 74551.84 |
| 6 | 10.59 | 11.86 | 47.45 | 2.59 | 17.81 | 11.33 | 1.24 | 73048.92 |
| 7 | 10.28 | 11.67 | 48.66 | 2.40 | 18.30 | 11.13 | 1.24 | 74570.75 |
| 8 | 11.45 | 11.71 | 57.93 | 2.33 | 17.81 | 11.13 | 1.24 | 74735.04 |
| 9 | 10.83 | 12.15 | 57.59 | 2.87 | 17.14 | 11.68 | 1.25 | 70935.74 |
| 10 | 8.71 | 11.46 | 47.07 | 2.15 | 19.15 | 10.73 | 1.25 | 76244.04 |
| 11 | 8.96 | 11.75 | 54.06 | 2.93 | 16.89 | 11.38 | 1.25 | 72830.95 |
| 12 | 9.14 | 12.19 | 53.87 | 3.09 | 16.07 | 11.67 | 1.25 | 71783.83 |
| 13 | 6.92 | 11.95 | 53.03 | 1.61 | 17.15 | 11.54 | 1.24 | 71711.01 |
| 14 | 6.50 | 12.20 | 48.90 | 1.28 | 17.35 | 11.38 | 1.25 | 72444.00 |
| 15 | 6.41 | 11.71 | 54.38 | 1.34 | 17.82 | 11.21 | 1.25 | 73990.94 |
| 16 | 7.16 | 11.69 | 52.00 | 1.36 | 17.88 | 11.18 | 1.24 | 73728.85 |
| 17 | 6.40 | 11.57 | 54.46 | 1.80 | 16.68 | 11.23 | 1.25 | 74634.69 |
| 18 | 6.37 | 11.79 | 55.56 | 1.57 | 16.79 | 11.33 | 1.25 | 73763.34 |
| 19 | 6.26 | 12.23 | 49.40 | 1.11 | 19.26 | 10.87 | 1.24 | 74882.30 |
| 20 | 6.45 | 12.50 | 46.46 | 1.16 | 18.99 | 11.04 | 1.24 | 74050.32 |
| 21 | 6.79 | 12.10 | 50.10 | 1.48 | 17.89 | 11.05 | 1.25 | 74890.27 |
| 22 | 8.40 | 11.79 | 49.38 | 1.43 | 18.75 | 11.10 | 1.25 | 73980.08 |
| 23 | 7.40 | 11.72 | 47.98 | 1.84 | 18.88 | 11.00 | 1.23 | 74031.98 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 8.74 | 12.05 | 50.92 | 2.03 | 17.70 | 11.28 | 1.24 | 73458.89 |
| 最大值 | 12.88 | 13.30 | 57.93 | 3.09 | 19.27 | 11.93 | 1.27 | 76244.04 |
| 發生時間 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | | 10 |
| 最小值 | 6.26 | 11.46 | 43.91 | 1.11 | 15.47 | 10.73 | 1.19 | 70563.42 |
| 發生時間 | 19 | 10 | 0 | 19 | 2 | 10 | | 3 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | -0.01 % | -0.03 % | -0.00 % | | -0.09 | -0.01 | 0.20 % |
| 全幅偏移(率) | -0.07 % | 0.36 % | 0.00 % | 0.07 % | | -0.09 | 0.04 | 0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月16日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 10.71 | 12.56 | 57.81 | 0.74 | 17.31 | 10.78 | 0.94 | 77983.41 |
| 1 | 9.89 | 13.78 | 45.96 | 1.57 | 17.84 | 10.65 | 0.95 | 78395.02 |
| 2 | 8.35 | 12.52 | 48.44 | 1.22 | 16.76 | 10.81 | 0.96 | 77654.83 |
| 3 | 8.32 | 12.24 | 48.19 | 1.24 | 16.41 | 10.81 | 0.97 | 77277.49 |
| 4 | 8.34 | 11.88 | 55.00 | 0.89 | 17.11 | 10.66 | 0.97 | 77824.75 |
| 5 | 8.88 | 12.18 | 51.27 | 0.83 | 17.17 | 10.64 | 0.97 | 77244.96 |
| 6 | 7.69 | 12.60 | 48.88 | 1.38 | 15.50 | 11.46 | 0.94 | 75147.74 |
| 7 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 8 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 9 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 10 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 11 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 12 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 13 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 14 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 15 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 16 | 0.13 | 11.72 | 60.58 | 0.29 | 17.85 | 10.51 | 0.93 | 79357.93 |
| 17 | 5.48 | 11.79 | 57.91 | 0.67 | 17.35 | 10.61 | 0.94 | 81795.77 |
| 18 | 7.42 | 11.32 | 50.36 | 0.24 | 19.55 | 9.86 | 0.91 | 82447.13 |
| 19 | 7.74 | 12.24 | 46.27 | 0.55 | 18.38 | 10.88 | 0.92 | 72276.88 |
| 20 | 7.57 | 12.33 | 58.57 | 0.48 | 19.17 | 10.82 | 0.92 | 73735.88 |
| 21 | 7.21 | 11.27 | 43.87 | 0.39 | 19.90 | 9.71 | 0.92 | 83171.51 |
| 22 | 8.57 | 14.32 | 54.58 | 1.06 | 16.85 | 12.27 | 0.94 | 72398.51 |
| 23 | 7.72 | 13.77 | 47.18 | 0.41 | 19.03 | 11.07 | 0.94 | 76830.72 |
| 監測時數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 超限次數 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均值 | 7.60 | 12.43 | 51.66 | 0.80 | 17.75 | 10.77 | 0.94 | 77569.50 |
| 最大值 | 10.71 | 14.32 | 60.58 | 1.57 | 19.90 | 12.27 | 0.97 | 83171.51 |
| 發生時間 | 0 | 22 | 16 | 1 | 21 | 22 | | 21 |
| 最小值 | 0.13 | 11.27 | 43.87 | 0.24 | 15.50 | 9.71 | 0.91 | 72276.88 |
| 發生時間 | 16 | 21 | 21 | 18 | 6 | 21 | | 19 |
| 零點偏移(率) | -0.12 % | -0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | | -0.09 | -0.01 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 1.85 % | 0.42 % | 0.42 % | 0.02 % | | 0.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月16日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 5.91 | 11.41 | 45.60 | 3.21 | 19.90 | 8.79 | 1.36 | 75032.74 |
| 1 | 5.49 | 11.75 | 50.10 | 2.86 | 19.70 | 8.92 | 1.34 | 74372.02 |
| 2 | 10.21 | 11.50 | 53.58 | 2.45 | 15.70 | 9.61 | 1.32 | 74991.31 |
| 3 | 8.27 | 11.20 | 57.47 | 3.07 | 16.50 | 10.03 | 1.34 | 75147.88 |
| 4 | 9.55 | 10.97 | 57.52 | 1.88 | 17.92 | 9.72 | 1.34 | 77495.33 |
| 5 | 8.61 | 11.59 | 58.23 | 1.83 | 18.75 | 9.93 | 1.33 | 77083.43 |
| 6 | 8.53 | 11.34 | 59.95 | 2.28 | 17.78 | 10.07 | 1.34 | 77076.44 |
| 7 | 11.73 | 11.36 | 55.02 | 2.66 | 18.37 | 9.93 | 1.36 | 74563.99 |
| 8 | 9.96 | 11.85 | 59.88 | 3.89 | 17.77 | 10.46 | 1.36 | 77765.59 |
| 9 | 6.22 | 12.53 | 61.27 | 3.73 | 16.56 | 11.24 | 1.37 | 74819.13 |
| 10 | 5.98 | 12.42 | 60.79 | 3.78 | 17.29 | 11.05 | 1.39 | 73671.52 |
| 11 | 5.98 | 12.52 | 58.31 | 3.62 | 16.69 | 11.19 | 1.36 | 73088.85 |
| 12 | 6.13 | 12.24 | 57.46 | 3.27 | 16.66 | 10.94 | 1.35 | 75799.97 |
| 13 | 5.29 | 12.15 | 54.26 | 2.17 | 16.49 | 10.91 | 1.37 | 76185.69 |
| 14 | 5.82 | 12.34 | 58.49 | 2.52 | 15.50 | 11.13 | 1.38 | 74419.55 |
| 15 | 4.28 | 12.52 | 59.62 | 2.20 | 17.02 | 11.14 | 1.37 | 73325.43 |
| 16 | 7.95 | 12.80 | 54.29 | 2.60 | 17.14 | 10.39 | 1.39 | 81512.08 |
| 17 | 8.19 | 12.95 | 57.39 | 2.87 | 15.03 | 11.03 | 1.37 | 76086.43 |
| 18 | 6.48 | 12.71 | 56.68 | 2.47 | 15.60 | 11.28 | 1.34 | 73690.34 |
| 19 | 6.81 | 11.27 | 49.03 | 2.08 | 17.58 | 9.79 | 1.38 | 72946.62 |
| 20 | 8.73 | 11.74 | 53.74 | 2.26 | 17.71 | 9.80 | 1.41 | 75084.04 |
| 21 | 7.63 | 11.70 | 47.77 | 2.08 | 17.18 | 9.67 | 1.41 | 72474.58 |
| 22 | 6.32 | 11.35 | 51.35 | 2.19 | 18.67 | 9.57 | 1.41 | 72235.54 |
| 23 | 6.69 | 11.34 | 53.48 | 3.00 | 18.29 | 9.69 | 1.41 | 73191.32 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 7.36 | 11.90 | 55.47 | 2.71 | 17.32 | 10.26 | 1.37 | 75085.83 |
| 最大值 | 11.73 | 12.95 | 61.27 | 3.89 | 19.90 | 11.28 | 1.41 | 81512.08 |
| 發生時間 | 7 | 17 | 9 | 8 | 0 | 18 | | 16 |
| 最小值 | 4.28 | 10.97 | 45.60 | 1.83 | 15.03 | 8.79 | 1.31 | 72235.54 |
| 發生時間 | 15 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | | 22 |
| 零點偏移(率) | -0.06 % | -0.02 % | -0.02 % | 0.00 % | | -0.12 | -0.01 | -0.10 % |
| 全幅偏移(率) | 1.71 % | -0.30 % | -0.26 % | 0.21 % | | 0.20 | 0.00 | -0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |