P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年03月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.43	6.56	48.72	2.78	15.77	11.63	1.06	80664.31
1	10.00	8.53	57.24	2.14	17.45	11.47	1.06	81509.05
2	8.98	7.84	54.67	2.37	16.22	11.53	1.06	80330.05
3	7.67	7.84	54.13	1.98	16.06	11.61	1.06	79687.02
4	8.61	8.54	57.96	2.38	15.70	11.85	1.06	77744.65
5	7.30	5.88	65.10	0.97	16.01	12.38	1.02	74186.02
6	9.12	6.41	54.14	1.64	15.62	11.87	1.02	79551.22
7	9.51	6.14	58.46	1.31	16.26	11.67	1.04	80990.77
8	9.47	4.94	47.65	1.60	15.87	11.73	1.06	80753.31
9	8.41	4.92	63.57	0.97	16.48	11.77	1.05	79793.61
10	9.57	4.79	47.96	1.57	15.96	11.49	1.05	80626.75
11	8.14	5.99	39.05	1.02	16.11	11.61	1.03	79408.62
12	6.04	6.46	49.28	1.05	16.09	11.72	1.02	77886.11
13	4.39	6.73	50.88	1.17	15.65	11.92	1.04	75793.66
14	4.74	6.63	51.63	1.62	15.18	12.19	1.04	75283.14
15	8.69	6.44	57.65	1.80	15.87	12.02	1.02	76100.38
16	4.41	7.32	49.47	1.00	15.86	11.74	1.05	76592.86
17	9.73	6.76	37.49	2.01	14.43	11.57	1.05	79686.07
18	7.98	7.68	40.42	2.01	15.08	12.00	1.04	76019.45
19	6.59	8.26	50.92	1.09	15.90	12.16	1.04	73846.16
20	1.44	6.99	56.31	0.31	17.35	11.03	1.05	80992.55
21	4.14	1.44	50.04	0.78	16.45	11.32	1.04	81304.27
22	2.71	2.48	42.57	1.28	15.90	12.02	1.04	75657.55
23	1.48	7.03	45.80	0.64	16.51	11.97	1.04	76476.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.02	6.36	51.30	1.48	15.99	11.76	1.04	78370.18
最 大 值	10.00	8.54	65.10	2.78	17.45	12.38	1.06	81509.05
發生時間	1	4	5	0	1	5		1
最 小 值	1.44	1.44	37.49	0.31	14.43	11.03	1.02	73846.16
發生時間	20	21	17	20	17	20		19
零點偏移(率)	-0.04 %	0.01 %	-0.16 %	-0.01 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.38 %	0.00 %	0.11 %		0.17		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年03月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.37	5.36	50.83	2.32	16.77	10.93	1.06	80098.03
1	11.29	5.54	52.96	1.94	16.41	11.00	1.06	79877.21
2	8.99	5.69	49.48	2.03	15.30	11.20	1.07	80387.21
3	9.68	5.34	52.64	1.72	15.69	11.27	1.09	79253.59
4	10.34	5.97	48.21	2.02	14.77	11.44	1.09	79206.35
5	10.66	6.09	63.80	1.82	16.03	11.15	1.09	80143.69
6	5.25	4.58	51.09	2.07	15.12	11.57	1.07	78771.49
7	10.19	7.62	53.04	3.39	15.18	11.34	1.09	79389.02
8	9.70	2.10	47.74	2.94	15.44	11.46	1.08	77511.89
9	11.32	2.82	46.77	2.90	14.97	11.54	1.06	77406.01
10	12.47	2.67	47.63	3.38	14.57	11.65	1.08	76666.40
11	8.82	2.61	45.18	3.16	14.16	11.79	1.09	75369.71
12	5.99	4.61	47.20	2.34	14.37	11.92	1.07	74380.54
13	7.98	4.44	51.03	2.39	15.31	11.61	1.06	76473.30
14	10.87	4.14	47.63	2.99	14.78	11.58	1.06	76408.88
15	8.08	3.88	55.92	2.02	15.48	11.92	1.07	73392.90
16	10.89	4.06	48.95	3.30	14.28	11.68	1.09	77115.70
17	9.42	5.53	48.05	3.36	13.79	12.03	1.07	74103.90
18	10.59	3.67	51.29	2.95	15.01	11.73	1.06	76069.02
19	14.03	2.86	52.34	3.23	15.22	11.67	1.06	75924.78
20	11.62	3.13	53.40	1.91	16.49	11.27	1.07	77861.62
21	17.15	3.81	45.62	2.78	15.76	11.28	1.06	78507.04
22	9.36	3.71	54.40	2.26	16.07	11.87	1.07	73548.57
23	12.81	3.70	53.71	2.68	17.15	11.09	1.07	79238.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.37	4.33	50.79	2.58	15.34	11.50	1.07	77379.41
最 大 值	17.15	7.62	63.80	3.39	17.15	12.03	1.10	80387.21
發生時間	21	7	5	7	23	17		2
最 小 值	5.25	2.10	45.18	1.72	13.79	10.93	1.06	73392.90
發生時間	6	8	11	3	17	0		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.22 %	-0.01 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.38 %	-0.32 %	-0.01 %		-0.06		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年03月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.54	3.89	55.98	1.58	15.63	10.84	0.99	76539.18
1	9.71	3.76	57.24	1.92	15.99	10.53	0.99	76285.71
2	9.68	3.46	57.58	2.04	15.36	10.56	1.00	75590.90
3	9.37	3.81	58.89	2.13	15.08	10.87	0.99	73853.25
4	8.99	3.62	59.22	1.44	16.89	10.41	0.99	80620.13
5	10.22	7.64	55.56	2.04	15.42	10.59	0.99	77092.53
6	8.94	2.56	55.31	1.62	15.50	10.66	0.99	76242.80
7	7.71	4.11	54.16	1.38	15.12	10.68	1.02	77088.45
8	9.69	1.41	54.78	1.25	15.46	10.69	1.03	74479.10
9	9.49	4.14	53.88	1.13	15.56	10.61	1.03	75003.13
10	6.03	1.94	53.18	0.60	16.32	10.41	1.03	75428.20
11	2.87	3.39	49.94	0.83	15.36	10.63	1.03	74059.24
12	0.54	3.87	54.63	0.64	15.23	10.70	1.06	73632.35
13	1.28	4.77	52.80	1.13	14.89	10.78	1.04	71634.00
14	3.48	2.03	52.46	0.60	16.45	10.38	1.04	74022.72
15	9.31	1.91	55.80	1.31	16.20	10.41	1.01	75282.70
16	6.26	2.64	54.24	1.68	13.94	10.84	1.00	72523.96
17	6.98	5.36	60.82	1.10	15.10	11.02	1.01	71147.47
18	7.56	2.50	47.42	0.55	17.25	10.06	1.04	78499.64
19	3.40	2.72	49.87	0.42	16.88	10.14	1.04	77782.81
20	7.27	2.35	50.45	0.67	16.63	10.22	1.04	76607.15
21	5.94	2.44	52.93	0.69	15.91	10.45	1.04	75095.78
22	6.52	2.09	60.94	0.58	16.68	10.56	1.04	74703.78
23	1.34	2.21	52.03	0.32	17.00	10.62	1.04	74944.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.67	3.28	54.59	1.15	15.83	10.57	1.02	75339.98
最 大 值	10.22	7.64	60.94	2.13	17.25	11.02	1.07	80620.13
發生時間	5	5	22	3	18	17		4
最 小 值	0.54	1.41	47.42	0.32	13.94	10.06	0.99	71147.47
發生時間	12	8	18	23	16	18		17
零點偏移(率)	-0.12 %	0.00 %	-0.22 %	-0.01 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	0.27 %	0.14 %		-0.06		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								