

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月01日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月01日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.82	3.26	46.09	1.75	15.89	10.80	1.04	83616.79
1	3.26	7.46	46.61	2.59	15.93	10.68	1.04	84130.36
2	1.04	12.78	49.53	3.07	12.93	11.48	1.06	80410.96
3	3.13	1.42	41.72	3.04	13.79	10.89	1.06	80192.19
4	5.81	4.03	51.95	1.04	18.35	10.32	1.06	82206.77
5	8.28	4.63	51.77	2.16	17.70	9.72	1.06	89302.88
6	5.88	8.36	42.55	3.38	14.86	11.18	1.10	80848.86
7	4.06	1.82	45.24	1.84	16.06	10.99	1.10	82251.28
8	7.93	2.59	50.49	2.58	15.96	10.54	1.10	86474.72
9	6.39	1.24	45.12	2.04	16.25	11.03	1.08	82425.94
10	7.22	2.56	41.02	1.83	17.59	9.89	1.08	88123.03
11	4.96	1.43	37.64	1.52	16.25	10.55	1.09	82047.59
12	2.95	3.14	36.83	1.72	16.02	10.56	1.08	82835.31
13	1.63	3.93	38.96	2.35	14.42	10.97	1.09	79605.87
14	2.02	2.97	36.78	1.73	15.79	10.75	1.09	81597.96
15	6.04	8.06	38.05	1.78	15.72	10.41	1.09	80715.80
16	6.46	2.65	53.89	1.44	15.62	10.97	1.07	79840.62
17	6.92	8.87	47.19	2.21	14.08	11.28	1.06	80732.38
18	6.25	7.12	53.69	2.79	13.74	11.43	1.06	80260.45
19	5.60	7.78	55.47	2.09	14.81	11.16	1.08	82367.38
20	0.56	8.05	53.47	2.62	14.25	11.19	1.10	81915.37
21	2.86	2.14	62.29	2.08	14.66	10.82	1.11	83876.19
22	5.92	6.74	59.78	1.22	17.49	10.18	1.12	85319.20
23	3.72	7.96	37.50	1.01	18.70	9.87	1.12	87053.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.57	5.04	46.82	2.08	15.70	10.74	1.08	82839.65
最 大 值	8.28	12.78	62.29	3.38	18.70	11.48	1.12	89302.88
發生時間	5	2	21	6	23	2		5
最 小 值	0.56	1.24	36.78	1.01	12.93	9.72	1.03	79605.87
發生時間	20	9	14	23	2	5		13
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.14 %	-0.34 %	-0.11 %		0.00		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月01日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.03	6.44	46.06	0.67	16.78	9.79	0.92	77707.45
1	4.00	6.30	38.72	1.28	17.39	9.17	0.92	83885.29
2	4.40	3.63	46.26	1.28	16.76	9.79	0.93	77680.92
3	5.48	8.45	45.64	2.01	13.89	10.47	0.92	71911.62
4	2.61	7.28	47.04	1.54	14.04	10.35	0.93	74919.40
5	4.63	4.18	49.83	1.72	14.19	10.45	0.94	73357.85
6	4.23	6.79	44.48	1.31	15.77	9.72	0.92	76412.78
7	0.86	4.13	47.12	0.51	18.36	9.04	0.92	74837.99
8	1.35	2.25	57.84	0.67	18.21	8.94	0.92	75927.88
9	2.14	1.36	63.43	0.96	16.51	9.34	0.92	77165.15
10	4.25	4.88	42.18	0.99	15.09	10.19	0.92	73956.87
11	2.25	5.58	41.55	0.88	14.94	10.48	0.92	70933.33
12	1.58	2.02	42.87	0.65	15.87	10.18	0.92	72827.39
13	3.06	3.67	43.30	1.07	14.93	10.15	0.91	75881.48
14	3.53	2.68	48.04	1.48	14.98	10.02	0.92	76505.20
15	2.90	1.80	45.15	1.30	14.40	10.06	0.92	74605.46
16	1.34	1.90	49.43	0.91	14.67	10.11	0.92	74328.83
17	0.75	1.82	53.72	1.22	14.09	10.65	0.92	73764.60
18	1.22	1.71	57.22	1.19	13.96	10.45	0.92	77306.52
19	2.63	4.29	50.53	1.56	13.81	10.27	0.92	76905.34
20	2.47	5.61	46.49	1.19	14.39	10.01	0.92	76164.69
21	1.44	6.94	55.57	0.68	15.20	10.10	0.92	77201.34
22	1.99	8.66	55.50	1.25	13.98	10.95	0.93	76045.05
23	0.09	7.32	57.17	0.56	15.38	10.82	0.92	74061.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.51	4.57	48.96	1.12	15.32	10.06	0.92	75595.57
最 大 值	5.48	8.66	63.43	2.01	18.36	10.95	0.95	83885.29
發生時間	3	22	9	3	7	22		1
最 小 值	0.09	1.36	38.72	0.51	13.81	8.94	0.90	70933.33
發生時間	23	9	1	7	19	8		11
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.08 %	0.00 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.40 %	-0.57 %	0.04 %		0.08		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								