

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月10日

報表日期: 113年07月10日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月10日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	2.23	2.74	60.20	0.90	18.61	11.43	0.93	76375.33
1	0.34	4.15	50.19	1.65	18.16	11.03	0.93	80478.42
2	3.33	5.31	55.10	2.85	15.55	11.30	0.94	81055.44
3	6.64	4.70	55.10	2.42	15.34	11.68	0.93	77452.39
4	5.23	3.48	57.25	2.08	16.04	11.78	0.93	76093.80
5	3.01	5.25	57.36	1.61	17.34	11.13	0.92	79990.47
6	2.89	4.52	71.12	2.48	15.29	12.12	0.90	72545.80
7	3.12	6.24	50.94	2.21	16.67	11.49	0.92	77880.04
8	3.00	2.61	48.90	2.81	16.73	11.14	0.90	80143.50
9	4.12	4.55	50.26	1.44	18.29	11.07	0.91	79713.06
10	4.90	3.07	47.41	2.24	17.17	11.03	0.90	80768.79
11	3.90	2.12	47.31	2.33	16.71	11.32	0.92	79174.66
12	1.83	2.80	44.23	2.24	17.23	11.19	0.92	79987.56
13	1.41	1.22	48.64	1.51	17.53	11.47	0.92	77093.72
14	1.41	1.94	48.54	2.00	16.83	11.18	0.90	80187.11
15	3.67	2.09	50.53	1.98	15.98	11.64	0.90	77518.18
16	0.79	2.07	46.10	1.58	16.70	11.49	0.92	77494.93
17	3.04	2.58	45.06	1.58	17.93	10.78	0.92	82331.12
18	4.61	1.90	45.74	1.54	18.34	10.70	0.91	82438.47
19	4.21	2.23	44.69	1.57	18.73	10.77	0.92	81337.22
20	1.25	2.71	46.93	2.10	17.66	11.00	0.92	80797.83
21	0.91	5.20	45.97	1.25	19.18	10.57	0.92	82438.90
22	2.00	4.87	52.28	1.29	18.36	10.94	0.91	80751.72
23	2.36	5.12	47.36	1.32	18.29	10.93	0.90	80571.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.92	3.48	50.72	1.87	17.28	11.22	0.92	79359.15
最 大 值	6.64	6.24	71.12	2.85	19.18	12.12	0.94	82438.90
發生時間	3	7	6	2	21	6		21
最 小 值	0.34	1.22	44.23	0.90	15.29	10.57	0.89	72545.80
發生時間	1	13	12	0	6	21		6
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.12		0.00 %
全幅偏移(率)	0.30 %	0.19 %	-0.31 %	0.13 %		-0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.54	4.77	54.26	0.90	18.51	10.34	0.95	78608.26
1	1.20	2.83	48.99	0.95	19.94	10.52	0.97	77403.36
2	4.05	5.89	45.07	1.76	16.40	10.65	0.98	78479.52
3	1.24	2.65	49.45	1.19	16.77	10.89	0.95	76975.17
4	2.67	2.72	49.68	1.86	15.39	11.23	0.97	77419.56
5	1.67	2.62	55.24	1.46	16.26	11.16	0.97	78008.66
6	1.73	11.68	55.24	1.78	16.27	10.83	0.96	77726.27
7	3.13	4.47	54.27	1.34	16.41	10.75	0.98	72775.14
8	1.71	2.09	48.70	1.25	16.11	11.03	0.96	76607.76
9	4.01	1.84	54.52	1.23	17.43	10.61	1.00	77860.53
10	1.33	1.92	55.58	0.90	18.72	10.22	0.96	75632.16
11	1.13	8.21	37.33	0.87	16.37	10.13	0.94	73584.19
12	1.31	2.36	44.22	0.75	17.13	10.42	0.97	74229.01
13	1.20	1.32	50.65	1.12	15.91	11.01	0.94	71293.79
14	1.22	1.15	56.70	0.95	17.03	11.06	0.94	67939.17
15	1.16	1.65	57.30	1.06	17.28	10.56	0.95	75066.20
16	3.14	2.46	57.00	1.56	16.15	10.85	0.92	72921.56
17	2.20	2.59	54.46	1.09	17.01	10.43	0.94	78102.35
18	1.56	3.16	59.70	1.07	17.94	10.23	0.97	79680.43
19	4.04	4.13	58.25	1.59	15.64	10.81	0.98	76671.10
20	5.37	3.89	61.02	2.11	14.75	10.77	0.96	74371.46
21	4.54	3.16	53.56	1.52	15.96	10.66	0.93	76725.25
22	1.71	6.89	56.06	1.90	14.50	11.18	0.93	74982.60
23	2.79	2.16	64.77	1.47	15.92	10.95	0.95	78350.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.36	3.61	53.42	1.32	16.66	10.72	0.96	75892.27
最 大 值	5.37	11.68	64.77	2.11	19.94	11.23	1.09	79680.43
發生時間	20	6	23	20	1	4		18
最 小 值	1.13	1.15	37.33	0.75	14.50	10.13	0.90	67939.17
發生時間	11	14	11	12	22	11		14
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	-0.35 %	0.04 %		0.44		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								