

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	6.30	7.11	39.40	0.37	18.14	11.36	0.97	83206.96
1	5.70	7.36	57.72	0.62	18.43	11.51	0.98	81500.95
2	6.30	7.12	64.28	0.76	19.40	11.22	0.99	82892.92
3	9.38	6.92	54.10	1.17	17.95	10.98	1.00	86630.04
4	6.93	7.15	65.24	0.91	17.88	11.44	1.00	82720.56
5	0.62	7.00	45.84	0.38	17.45	11.37	1.01	85487.45
6	6.42	6.40	47.28	0.50	17.31	11.52	0.99	82808.36
7	4.09	8.17	54.62	0.35	16.83	12.35	1.00	75781.38
8	0.72	14.78	67.34	0.33	17.47	12.88	1.14	70226.04
9	1.69	3.01	55.58	0.26	18.76	11.68	1.00	79430.39
10	2.82	3.07	36.80	0.28	17.70	11.47	0.99	81876.35
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	22.74	12.75	89.84	3.34	17.00	11.74	1.02	81079.17
15	9.45	8.37	49.50	3.09	16.64	11.40	1.00	84274.88
16	9.55	3.72	44.24	3.24	15.99	11.27	0.99	86345.68
17	9.65	4.75	58.09	2.90	16.12	11.34	0.98	85450.55
18	8.17	5.58	62.25	2.98	16.92	10.82	0.99	89325.70
19	7.64	6.38	50.17	4.00	14.95	11.47	1.02	85362.78
20	9.09	6.01	58.12	3.09	16.46	11.31	0.99	85541.11
21	11.02	5.99	50.33	3.14	15.73	11.05	0.99	88361.48
22	9.76	7.02	52.76	2.13	14.52	11.96	0.99	81358.69
23	10.38	6.15	56.65	2.39	15.56	11.72	1.00	82284.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	7.54	6.90	55.25	1.73	17.01	11.52	1.00	82949.82
最 大 值	22.74	14.78	89.84	4.00	19.40	12.88	1.40	89325.70
發生時間	14	8	14	19	2	8		18
最 小 值	0.62	3.01	36.80	0.26	14.52	10.82	0.97	70226.04
發生時間	5	9	10	9	22	18		8
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.19 %	-0.05 %	-0.12 %		-0.11		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.33 %	-0.31 %	-0.18 %		-0.01		0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月30日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.05	5.01	32.50	1.14	18.45	11.10	1.06	79391.39
1	0.21	5.36	45.13	1.25	20.23	10.24	1.06	84044.52
2	0.97	3.78	50.70	1.83	18.96	10.55	1.03	82965.02
3	2.22	4.67	49.06	2.10	17.45	11.01	1.03	80739.56
4	4.06	4.68	51.07	2.35	17.37	11.13	1.03	79985.66
5	4.11	5.26	51.56	1.01	19.61	10.70	1.04	81140.49
6	0.89	3.17	41.94	1.16	17.50	11.71	1.05	73055.00
7	1.43	2.76	55.68	1.05	19.29	10.82	1.05	80699.89
8	2.71	2.78	59.39	0.74	20.35	10.75	1.05	79542.36
9	4.49	2.97	53.21	0.87	19.68	10.21	1.06	84899.94
10	11.22	4.47	52.94	2.37	16.61	11.27	1.05	80017.44
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	79259.55
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.03	保養
15	5.00	6.79	56.31	2.44	16.44	10.88	1.02	83431.46
16	7.86	3.16	60.80	2.04	16.06	10.93	1.04	83668.79
17	8.19	4.34	49.96	2.05	16.23	10.62	1.00	85725.56
18	8.76	2.67	66.88	1.87	16.17	10.89	1.02	83727.34
19	9.77	3.37	46.67	2.82	15.70	10.65	1.02	86254.33
20	9.82	3.09	56.01	3.47	15.08	10.82	1.03	85397.08
21	8.93	2.95	59.50	2.64	15.38	10.91	1.02	83705.33
22	10.09	4.53	60.52	3.16	14.44	11.29	1.03	81467.04
23	10.18	4.76	57.85	2.35	15.56	11.11	1.05	81806.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	21
平 均 值	5.55	4.03	52.88	1.94	17.33	10.88	1.04	81948.75
最 大 值	11.22	6.79	66.88	3.47	20.35	11.71	1.06	86254.33
發生時間	10	15	18	20	8	6		19
最 小 值	0.05	2.67	32.50	0.74	14.44	10.21	0.99	73055.00
發生時間	0	18	0	8	22	9		6
零點偏移(率)	-0.48 %	-0.21 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.15		-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.94 %	-0.04 %	-1.55 %	-0.75 %		-0.02		-0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年04月30日

報表日期: 113年04月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.43	6.69	65.30	0.22	18.06	10.68	0.96	79390.05
1	1.82	6.73	57.70	0.23	18.98	10.14	0.96	83967.72
2	0.56	7.10	66.77	0.29	19.22	10.63	0.98	80123.81
3	4.81	5.31	40.80	0.39	18.53	9.82	0.98	85079.11
4	2.16	3.47	53.43	0.24	17.70	10.21	0.99	82120.99
5	4.44	3.15	56.95	0.27	18.12	10.25	0.98	82156.12
6	1.80	4.22	54.07	0.23	18.19	10.23	0.98	79922.31
7	0.24	7.01	49.99	0.21	18.62	10.87	0.95	80435.24
8	2.69	6.67	55.95	0.24	20.17	10.45	0.98	80467.01
9	2.27	3.13	39.47	0.21	19.83	9.85	0.98	85371.02
10	2.40	3.42	39.20	0.21	16.75	10.70	0.93	79303.63
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	75126.29
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	0.16	4.61	63.75	2.69	16.48	10.59	0.92	80159.36
16	2.35	7.49	52.58	2.36	16.04	10.06	0.92	85710.88
17	2.35	2.66	55.24	2.26	16.15	10.12	0.92	84427.88
18	1.31	3.58	64.29	2.15	15.96	10.36	0.92	82427.23
19	1.62	4.62	58.97	2.02	17.12	10.02	0.92	83745.62
20	2.79	4.08	59.30	2.43	16.03	10.26	0.93	82350.79
21	2.36	4.33	59.25	2.27	16.19	10.13	0.94	83519.73
22	3.99	4.06	63.09	2.51	15.94	10.27	0.95	83021.59
23	2.13	4.19	62.86	2.39	15.53	10.41	0.94	82379.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	21
平 均 值	2.18	4.83	55.95	1.19	17.48	10.30	0.95	81962.18
最 大 值	4.81	7.49	66.77	2.69	20.17	10.87	1.13	85710.88
發生時間	3	16	2	15	8	7		16
最 小 值	0.16	2.66	39.20	0.21	15.53	9.82	0.90	75126.29
發生時間	15	17	10	7	23	3		13
零點偏移(率)	-0.61 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.08 %		-0.12		0.20 %
全幅偏移(率)	-1.33 %	0.08 %	-0.39 %	-0.01 %		0.00		0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %
備註								