

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.52	4.82	46.61	0.54	18.78	11.38	1.44	76475.44
1	10.70	7.96	44.30	0.54	19.14	11.34	1.44	76654.79
2	9.41	9.62	40.33	0.68	18.00	11.24	1.44	78215.20
3	10.44	4.66	43.42	1.02	16.97	11.68	1.44	76254.84
4	11.34	2.97	45.43	0.87	17.39	11.55	1.43	76459.71
5	11.43	4.37	51.20	0.71	17.72	11.64	1.46	75389.65
6	10.26	6.10	55.32	0.62	17.97	11.85	1.47	73593.72
7	9.23	6.37	48.62	0.84	17.33	12.19	1.46	71523.89
8	9.08	3.14	52.73	0.88	17.43	12.49	1.47	68534.46
9	1.34	6.41	68.08	0.94	16.12	13.43	1.53	62680.02
10	2.20	8.19	58.69	1.10	16.17	13.33	1.48	62963.48
11	0.59	7.94	60.73	1.11	15.99	12.54	1.49	69123.39
12	11.08	8.13	43.48	1.19	16.29	11.76	1.51	74847.82
13	10.63	2.46	42.48	0.84	17.08	11.46	1.51	76548.69
14	10.63	0.93	40.86	0.68	17.84	11.32	1.50	77802.18
15	9.75	2.51	33.45	0.83	17.13	11.54	1.51	75202.53
16	8.98	0.64	40.30	0.61	18.30	11.48	1.49	75176.16
17	11.91	1.53	47.98	0.90	17.94	10.94	1.46	80621.84
18	8.40	1.89	50.11	0.97	16.89	12.24	1.50	71239.21
19	5.67	1.00	48.71	0.61	17.67	12.13	1.51	71903.75
20	0.70	0.56	56.70	0.32	18.47	11.90	1.53	73851.73
21	7.76	1.14	45.39	0.51	18.31	11.10	1.47	79954.52
22	7.85	1.05	55.08	0.61	17.88	11.92	1.46	73404.36
23	6.32	1.67	56.52	0.52	18.63	12.02	1.48	71390.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.18	4.00	49.02	0.77	17.56	11.85	1.48	73742.16
最大值	11.91	9.62	68.08	1.19	19.14	13.43	1.59	80621.84
發生時間	17	2	9	12	1	9		17
最小值	0.59	0.56	33.45	0.32	15.99	10.94	1.43	62680.02
發生時間	11	20	15	20	11	17		9
零點偏移(率)	-0.17 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.18 %	0.02 %	-0.04 %	0.10 %		0.55	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.86	4.04	52.47	1.94	15.89	11.01	1.38	65532.54
1	8.09	7.19	55.26	2.01	16.06	11.62	1.37	61165.85
2	9.64	2.30	51.13	1.90	16.43	10.92	1.37	65833.99
3	8.99	4.08	58.54	2.04	15.95	11.36	1.37	62967.04
4	9.51	6.28	51.00	2.37	15.97	10.83	1.37	65871.44
5	10.25	13.44	50.51	2.45	15.07	11.02	1.35	64047.02
6	11.94	5.08	48.77	2.24	15.77	10.73	1.36	63823.13
7	10.11	3.72	51.19	2.18	15.05	11.07	1.37	64076.49
8	10.09	1.92	56.27	1.77	16.87	11.10	1.40	64005.96
9	9.52	6.38	56.81	1.57	17.42	10.29	1.39	68634.20
10	10.69	3.57	55.08	2.10	16.09	10.87	1.40	66096.10
11	9.86	9.03	53.27	2.22	14.82	11.17	1.42	64051.40
12	10.22	3.32	54.86	1.96	16.45	10.61	1.39	66863.84
13	8.58	13.25	65.26	2.23	13.98	11.42	1.38	62792.85
14	17.22	15.36	58.27	2.93	14.43	10.94	1.36	64221.01
15	15.88	5.50	55.35	3.12	15.43	10.78	1.38	66713.83
16	11.14	1.64	48.51	2.47	15.23	10.89	1.41	66058.72
17	9.31	2.54	56.74	2.14	15.24	11.10	1.38	64585.48
18	10.27	2.47	57.21	1.63	17.84	10.31	1.36	68158.42
19	10.90	3.14	55.42	1.47	18.10	10.02	1.38	70002.08
20	10.06	3.65	51.10	1.37	18.15	10.19	1.39	68704.21
21	10.99	0.63	59.18	1.33	18.31	10.11	1.40	68845.31
22	9.91	1.12	47.14	1.26	18.84	10.18	1.40	67930.50
23	9.91	3.52	47.71	1.24	18.58	9.96	1.41	69933.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	10.54	5.13	54.04	2.00	16.33	10.77	1.38	65871.43
最大值	17.22	15.36	65.26	3.12	18.84	11.62	1.43	70002.08
發生時間	14	14	13	15	22	1		19
最小值	8.09	0.63	47.14	1.24	13.98	9.96	1.33	61165.85
發生時間	1	21	22	23	13	23		1
零點偏移(率)	-0.23 %	-0.00 %	-0.12 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	0.05 %	0.02 %		0.40	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.95	0.33	54.72	1.70	14.60	11.16	1.25	81224.51
1	7.33	0.47	54.60	1.44	15.92	10.95	1.25	83722.09
2	8.22	1.00	54.86	1.57	15.48	11.04	1.26	82571.65
3	8.17	2.41	56.02	1.71	14.81	11.15	1.26	83069.20
4	8.12	5.67	50.56	1.80	14.61	10.77	1.25	83311.32
5	5.62	3.68	53.07	1.99	13.83	11.31	1.25	78620.82
6	7.85	4.72	54.45	4.71	13.77	11.13	1.25	82288.57
7	3.95	9.36	52.96	1.36	15.92	10.62	1.28	78045.10
8	5.90	2.02	51.44	1.25	16.36	10.46	1.32	85739.51
9	9.45	12.23	50.91	1.87	15.87	10.37	1.35	85364.55
10	5.99	9.13	52.29	4.25	13.36	10.80	1.31	81903.60
11	4.48	1.49	53.04	2.21	13.69	10.65	1.35	82202.38
12	9.94	2.53	52.38	2.05	14.44	10.51	1.32	82125.14
13	7.27	5.60	46.65	2.13	13.35	10.84	1.32	80291.42
14	11.18	7.75	49.65	3.16	12.39	11.17	1.30	78888.30
15	13.39	10.28	47.14	6.28	11.94	10.99	1.30	78210.58
16	16.82	3.15	44.16	2.70	13.23	11.17	1.33	80244.89
17	8.08	0.52	52.15	2.52	13.94	11.26	1.35	81825.44
18	6.89	1.33	51.11	1.45	15.12	10.88	1.30	82745.58
19	11.10	2.07	56.77	1.47	16.03	10.61	1.33	85912.09
20	14.32	4.54	48.96	1.85	15.89	10.53	1.36	85876.65
21	9.25	2.87	48.60	1.18	16.92	10.27	1.36	86966.86
22	7.73	1.70	44.10	1.11	16.15	10.74	1.36	85218.74
23	8.20	8.71	40.74	1.02	17.49	9.84	1.36	87701.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.59	4.32	50.89	2.20	14.80	10.80	1.31	82669.62
最大值	16.82	12.23	56.77	6.28	17.49	11.31	1.38	87701.83
發生時間	16	9	19	15	23	5		23
最小值	3.95	0.33	40.74	1.02	11.94	9.84	1.24	78045.10
發生時間	7	0	23	23	15	23		7
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.59 %	-0.57 %	-0.13 %	0.04 %		0.67	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								