P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年05月17日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.13		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.24 %	0.19 %	0.26 %		0.06		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年05月17日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.23	1.88	61.88	1.78	17.16	10.92	1.03	82852.69
1	2.86	2.56	52.42	2.38	17.67	10.79	1.04	81995.52
2	5.72	3.02	46.27	2.51	17.35	10.22	1.04	80200.26
3	0.25	5.00	44.66	1.88	17.77	10.27	1.04	79601.93
4	6.05	5.85	42.97	2.55	18.08	9.69	1.04	83131.86
5	6.57	4.04	52.93	2.73	17.42	10.04	1.04	86721.26
6	0.11	1.93	49.09	1.81	17.93	10.53	1.04	83753.96
7	2.89	4.78	46.20	1.99	16.81	10.40	1.04	82117.38
8	1.25	1.79	51.12	2.75	17.14	10.79	1.04	81395.46
9	2.02	2.13	50.60	2.83	16.71	11.12	1.04	78506.46
10	3.05	4.31	52.73	2.88	17.85	10.44	1.04	86624.36
11	5.58	6.12	52.70	3.52	15.89	10.66	1.04	85876.70
12	2.68	4.58	49.30	3.12	16.72	10.72	1.04	84095.38
13	8.04	4.37	56.03	3.19	16.49	10.63	1.04	86147.91
14	2.76	1.53	52.52	2.82	15.89	10.98	1.04	82634.70
15	7.76	3.91	50.60	3.26	15.81	10.94	1.04	82814.23
16	8.88	2.24	55.23	2.54	18.68	10.30	1.04	86231.87
17	3.85	3.89	54.25	1.83	18.90	10.44	1.02	83432.82
18	7.36	9.74	46.94	2.09	18.70	9.94	1.02	86279.63
19	8.59	1.11	55.02	2.66	16.68	10.49	1.03	85787.36
20	7.25	3.48	54.62	2.98	17.27	10.33	1.03	86213.39
21	10.61	1.35	66.68	2.95	16.87	10.50	1.04	86164.31
22	7.60	1.37	66.92	2.41	17.26	10.56	1.04	85585.54
23	8.58	1.67	64.91	2.07	17.72	10.31	1.03	86506.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.19	3.44	53.19	2.56	17.28	10.50	1.04	83944.65
最 大 值	10.61	9.74	66.92	3.52	18.90	11.12	1.08	86721.26
發生時間	21	18	22	11	17	9		5
最 小 值	0.11	1.11	42.97	1.78	15.81	9.69	1.01	78506.46
發生時間	6	19	4	0	15	4		9
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.56 %	-0.35 %	0.16 %		-0.26		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年05月17日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.94	2.32	58.99	1.45	17.02	10.08	1.41	78372.45
1	1.47	1.45	62.51	1.01	16.52	10.36	1.44	77105.87
2	1.31	6.25	65.69	1.12	16.69	10.23	1.46	79861.63
3	1.31	3.65	59.01	1.23	18.84	9.47	1.45	79336.12
4	7.30	2.67	54.40	1.89	16.88	9.71	1.44	79665.73
5	5.85	4.00	65.19	1.75	16.63	10.24	1.45	80903.09
6	4.63	6.62	62.88	1.39	17.52	10.04	1.47	81437.53
7	6.56	10.27	58.43	1.77	16.19	10.33	1.44	80564.48
8	4.83	3.86	57.39	1.97	17.80	9.62	1.44	81237.65
9	1.54	3.66	55.89	1.61	16.63	9.93	1.41	79624.19
10	6.01	5.17	63.95	1.83	16.89	10.18	1.41	80502.17
11	6.43	3.74	59.58	1.88	16.94	9.93	1.43	82407.96
12	3.11	4.40	63.39	1.81	16.26	10.26	1.43	81381.34
13	2.70	4.06	59.42	1.84	15.83	10.33	1.42	76307.58
14	1.62	4.35	58.92	1.66	16.87	9.89	1.41	79926.73
15	2.17	6.17	64.06	2.85	14.97	10.79	1.42	79067.21
16	3.92	1.96	64.97	2.19	16.68	10.53	1.40	76831.39
17	1.65	4.75	64.91	1.94	17.80	11.33	1.43	70441.65
18	4.02	4.50	44.57	2.03	19.59	9.57	1.43	83480.72
19	8.09	6.33	53.08	2.32	18.67	9.48	1.43	80602.82
20	13.77	6.39	54.72	3.76	17.55	9.63	1.43	80623.67
21	11.05	8.13	59.52	3.13	16.22	10.38	1.43	77875.34
22	6.91	3.90	58.20	2.31	17.67	9.74	1.43	79549.82
23	9.66	6.47	58.23	2.40	17.74	9.79	1.43	83964.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.99	4.79	59.50	1.96	17.10	10.08	1.43	79627.98
最 大 值	13.77	10.27	65.69	3.76	19.59	11.33	1.48	83964.43
發生時間	20	7	2	20	18	17		23
最 小 值	1.31	1.45	44.57	1.01	14.97	9.47	1.36	70441.65
發生時間	2	1	18	1	15	3		17
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.04 %	0.00 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.29 %	0.06 %	0.01 %		0.12		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								