

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.13	2.73	71.32	1.46	18.22	11.69	1.27	78137.75
1	1.34	3.04	52.87	1.17	19.44	11.30	1.29	79594.91
2	8.23	3.07	68.46	2.03	20.18	10.72	1.27	84268.24
3	5.53	3.71	46.49	2.92	17.44	11.21	1.27	82602.89
4	1.95	4.75	58.15	2.83	16.52	11.72	1.28	79594.62
5	1.99	3.96	65.31	1.78	17.56	12.32	1.28	77898.41
6	3.21	2.63	56.22	1.45	18.38	11.45	1.28	79931.34
7	6.37	2.76	59.79	2.78	17.77	11.35	1.29	81340.38
8	1.40	2.69	61.46	2.01	17.21	11.67	1.29	78612.04
9	0.60	2.56	58.75	1.93	17.25	11.35	1.28	81340.81
10	4.61	4.12	60.41	3.25	15.88	11.62	1.27	80292.96
11	1.63	3.57	54.82	2.28	17.08	11.19	1.27	82534.19
12	2.19	3.89	56.63	3.45	15.09	11.69	1.26	77897.30
13	7.11	4.85	57.52	4.12	15.27	11.39	1.26	81574.00
14	0.42	1.78	61.59	2.67	15.68	11.63	1.27	80537.36
15	2.59	2.68	55.55	2.98	15.38	11.72	1.27	78217.86
16	5.38	5.79	60.13	3.37	15.68	11.76	1.27	79404.28
17	6.06	3.10	62.48	1.61	18.89	11.01	1.28	82945.18
18	7.12	3.53	54.79	2.23	18.17	10.86	1.27	84700.45
19	8.22	3.73	54.92	3.50	16.49	11.25	1.27	83509.41
20	4.30	3.00	57.16	2.99	16.33	11.32	1.28	82823.85
21	7.89	2.72	64.17	2.57	17.22	11.24	1.27	82805.93
22	6.56	3.29	58.79	2.66	17.11	11.05	1.28	84311.43
23	6.70	4.40	55.42	2.60	15.76	11.49	1.29	79980.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.44	3.43	58.88	2.53	17.08	11.42	1.27	81035.68
最大值	8.23	5.79	71.32	4.12	20.18	12.32	1.29	84700.45
發生時間	2	16	0	13	2	5		18
最小值	0.42	1.78	46.49	1.17	15.09	10.72	1.25	77897.30
發生時間	14	14	3	1	12	2		12
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.78 %	-0.12 %	-0.31 %	0.41 %		-0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.86	2.71	66.13	0.69	19.36	10.50	1.05	82266.66
1	7.63	2.94	53.10	1.59	19.29	10.23	1.05	83543.20
2	0.19	4.64	60.51	1.09	19.80	10.00	1.05	82191.07
3	0.52	3.77	55.46	0.87	20.14	9.43	1.04	82518.21
4	2.41	1.93	59.39	1.70	18.52	10.05	1.04	79748.16
5	0.09	1.79	59.27	1.24	18.65	10.18	1.05	81127.38
6	6.79	4.95	55.45	1.99	18.62	9.88	1.08	82964.98
7	5.03	1.37	66.27	2.07	17.64	10.59	1.08	83393.36
8	2.27	1.65	52.63	1.74	18.29	10.54	1.10	84119.13
9	2.08	1.94	48.93	1.91	18.11	10.47	1.10	84589.45
10	4.36	10.80	44.57	2.71	16.93	10.39	1.10	83620.26
11	1.33	4.49	45.13	2.74	16.90	10.45	1.09	81980.38
12	1.26	5.10	46.42	3.06	15.93	10.56	1.09	80766.94
13	1.58	3.13	44.44	2.74	16.39	10.77	1.10	78482.25
14	0.69	0.91	44.64	2.13	16.58	10.86	1.10	80934.94
15	2.23	3.55	53.41	2.66	17.03	10.71	1.09	82862.33
16	4.29	2.41	61.42	1.92	18.76	10.71	1.10	81604.26
17	0.52	7.22	68.81	1.61	17.37	12.84	1.14	66819.49
18	7.74	3.71	48.34	1.43	19.72	9.71	1.09	89639.23
19	9.76	4.49	51.42	3.29	17.07	10.30	1.09	86092.14
20	4.63	3.22	57.55	2.29	17.02	10.46	1.09	83024.70
21	6.64	2.15	57.88	1.63	19.39	10.03	1.10	87539.05
22	8.41	4.77	51.36	3.30	16.93	10.37	1.10	86690.14
23	9.53	6.20	54.36	3.87	16.08	10.75	1.10	81649.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	3.87	3.74	54.45	2.09	17.94	10.45	1.08	82423.62
最大值	9.76	10.80	68.81	3.87	20.14	12.84	1.19	89639.23
發生時間	19	10	17	23	3	17		18
最小值	0.09	0.91	44.44	0.69	15.93	9.43	1.04	66819.49
發生時間	5	14	13	0	12	3		17
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.07		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.22 %	-0.26 %	0.37 %		-0.27		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月13日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.07	1.32	58.12	3.43	19.61	10.05	1.48	83817.07
1	1.68	2.62	60.36	3.16	21.13	9.69	1.48	85181.81
2	3.76	8.59	54.48	3.38	20.62	9.54	1.46	85903.20
3	6.11	13.65	72.34	3.44	19.68	9.70	1.47	84699.32
4	1.86	2.78	52.75	3.12	18.97	9.58	1.47	86980.79
5	4.90	3.63	51.81	3.21	20.29	9.25	1.48	85804.09
6	5.88	7.47	56.42	3.27	21.49	8.58	1.47	89339.00
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	7	7	7	7	7	7	7	7
超限次數	0	4	0	2	0	0	0	0
有效時數	7	7	7	7	7	7	7	7
平均值	3.47	5.72	58.04	3.29	20.26	9.48	1.47	85960.75
最大值	6.11	13.65	72.34	3.44	21.49	10.05	1.48	89339.00
發生時間	3	3	3	3	6	0		7
最小值	0.07	1.32	51.81	3.12	18.97	8.58	1.46	83817.07
發生時間	0	0	5	4	4	6		0
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.50 %	0.19 %	-0.34 %	0.16 %		0.14		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								