

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.62	2.64	47.84	2.46	20.07	10.71	1.36	71383.43
1	10.75	3.91	31.03	2.95	19.58	9.99	1.34	74804.44
2	8.74	2.85	33.02	2.96	18.15	11.21	1.33	67944.67
3	9.43	2.50	39.10	3.51	16.16	11.32	1.33	68391.63
4	8.12	1.86	52.99	3.29	16.86	11.21	1.35	68260.48
5	9.80	2.92	42.96	3.51	17.02	11.00	1.34	66809.31
6	9.65	2.02	49.07	3.35	16.62	11.26	1.33	68249.94
7	7.43	2.05	48.80	3.18	16.42	11.51	1.34	67769.14
8	8.29	1.94	53.09	2.90	18.16	10.81	1.31	72142.47
9	10.60	3.65	39.49	5.82	16.72	11.05	1.34	68006.27
10	8.95	1.95	47.92	3.25	17.30	10.81	1.33	69430.13
11	5.79	2.41	40.07	3.19	16.20	11.41	1.31	65383.37
12	7.40	2.43	43.63	3.21	17.12	11.23	1.31	66821.92
13	9.10	2.54	51.08	3.14	17.47	11.11	1.33	69067.68
14	8.72	2.12	52.97	2.74	18.53	10.77	1.33	70583.28
15	10.12	2.19	44.27	3.02	17.75	10.91	1.33	68584.77
16	8.39	2.07	40.28	2.95	17.54	10.68	1.33	70670.08
17	9.82	2.09	42.88	3.01	17.58	10.70	1.33	69091.87
18	9.45	1.86	47.76	3.00	17.86	10.63	1.33	69369.03
19	9.81	1.90	58.06	2.52	19.73	10.45	1.33	73037.28
20	9.74	2.08	41.00	2.79	18.81	10.44	1.33	72137.11
21	9.07	1.91	48.72	2.62	18.79	10.37	1.31	73476.78
22	8.89	2.05	49.44	2.83	17.91	10.99	1.30	69796.76
23	9.97	1.83	49.61	3.00	17.26	10.76	1.33	71501.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.90	2.32	45.63	3.13	17.73	10.89	1.33	69696.39
最大值	10.75	3.91	58.06	5.82	20.07	11.51	1.38	74804.44
發生時間	1	1	19	9	0	7		1
最小值	5.62	1.83	31.03	2.46	16.16	9.99	1.29	65383.37
發生時間	0	23	1	0	3	1		11
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.48 %	0.12 %	0.06 %	0.23 %		0.17	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.80	2.25	51.24	1.01	19.32	10.04	1.43	76303.15
1	1.32	2.86	49.29	0.86	19.70	10.22	1.43	78505.16
2	7.29	2.32	47.09	1.73	18.15	10.13	1.43	78563.87
3	8.29	2.79	43.44	2.03	18.08	9.51	1.43	79222.33
4	7.53	3.74	35.67	2.01	18.18	9.44	1.43	79295.50
5	7.72	3.68	38.81	1.42	20.12	9.31	1.43	81955.57
6	10.11	7.50	33.11	2.37	18.99	9.51	1.46	81144.26
7	8.88	5.29	25.88	1.80	19.26	9.44	1.46	76144.14
8	11.26	2.55	37.91	2.95	18.98	9.58	1.46	81240.96
9	8.65	2.53	40.05	3.43	18.56	9.41	1.46	80659.17
10	10.20	5.40	51.24	1.78	18.27	9.41	1.47	81983.22
11	8.41	1.95	41.92	1.55	17.76	9.80	1.46	79037.35
12	9.71	1.89	54.33	1.63	18.61	9.70	1.48	81230.07
13	9.52	5.77	43.98	1.13	21.06	9.03	1.50	84127.41
14	9.85	2.85	55.68	1.39	19.50	9.56	1.49	85491.46
15	9.51	3.36	63.63	1.68	18.44	9.98	1.49	83836.87
16	9.10	3.10	53.03	1.38	19.21	9.85	1.49	84961.52
17	10.83	2.16	60.20	1.43	19.23	9.73	1.49	86111.94
18	9.27	2.36	45.08	1.41	19.20	9.45	1.49	86344.23
19	7.99	2.46	57.42	0.94	20.47	9.62	1.49	83530.91
20	10.10	2.82	43.47	1.13	20.42	9.33	1.48	86823.69
21	8.98	2.48	49.97	0.74	21.27	9.36	1.46	82421.51
22	10.06	6.01	39.04	1.44	20.05	9.13	1.46	86759.59
23	7.33	3.33	44.50	1.32	18.96	9.55	1.45	85061.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.53	3.39	46.08	1.61	19.24	9.59	1.46	82114.79
最大值	11.26	7.50	63.63	3.43	21.27	10.22	1.50	86823.69
發生時間	8	6	15	9	21	1		20
最小值	1.32	1.89	25.88	0.74	17.76	9.03	1.41	76144.14
發生時間	1	12	7	21	11	13		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.04 %	0.06 %	0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.02	2.36	58.89	3.14	17.41	10.43	1.29	81979.69
1	7.52	1.83	59.39	3.13	17.71	10.36	1.25	81685.69
2	7.86	2.51	54.91	3.28	16.62	10.50	1.24	80104.25
3	9.47	4.57	54.60	4.09	14.91	10.59	1.24	79755.89
4	7.82	1.76	65.39	3.73	15.64	10.84	1.26	79135.47
5	2.93	6.04	55.28	3.10	16.19	10.53	1.26	81040.45
6	5.89	2.13	65.08	3.58	16.06	10.74	1.27	82006.52
7	8.52	14.86	65.91	3.53	16.31	11.02	1.29	80633.31
8	5.33	2.96	60.63	3.22	17.01	10.38	1.32	81751.39
9	2.40	3.96	62.35	3.26	15.43	11.00	1.29	75718.08
10	1.13	5.79	55.90	3.23	14.67	10.65	1.29	77727.86
11	0.87	2.57	64.40	3.08	15.52	10.82	1.31	76542.41
12	0.91	2.33	61.51	2.92	15.99	10.63	1.35	80580.45
13	1.54	2.14	65.80	2.98	16.81	10.72	1.32	79028.18
14	1.99	3.45	55.34	2.89	17.32	9.98	1.28	84615.85
15	7.59	2.97	59.47	3.43	15.83	10.62	1.30	80529.88
16	9.59	2.25	63.61	3.31	17.38	10.31	1.29	85300.59
17	9.90	3.08	61.73	3.33	17.13	10.28	1.28	86076.50
18	8.58	3.09	61.57	3.28	16.66	10.46	1.28	84536.19
19	8.16	2.86	57.69	3.48	15.29	10.54	1.27	81096.42
20	10.86	5.19	61.79	4.23	14.34	10.56	1.31	78249.52
21	9.78	2.92	60.15	3.84	15.20	10.48	1.31	79239.63
22	10.46	8.20	52.95	3.65	15.36	10.17	1.25	81829.75
23	5.15	4.47	64.95	3.55	15.49	10.96	1.30	76297.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.34	3.93	60.39	3.39	16.10	10.57	1.28	80644.21
最大值	10.86	14.86	65.91	4.23	17.71	11.02	1.36	86076.50
發生時間	20	7	7	20	1	7		17
最小值	0.87	1.76	52.95	2.89	14.34	9.98	1.23	75718.08
發生時間	11	4	22	14	20	14		9
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.03 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.27 %	0.31 %	-0.78 %	0.11 %		0.34	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								