P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年10月26日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.73	13.01	43.51	3.16	17.36	11.72	1.25	75133.89
1	8.87	11.58	54.55	3.38	17.27	12.00	1.25	70781.42
2	8.16	11.28	36.26	4.07	15.56	11.91	1.25	71889.32
3	14.95	11.26	42.45	4.84	15.84	12.16	1.25	70120.05
4	3.71	10.57	48.67	3.55	17.21	11.39	1.25	74766.72
5	6.69	15.73	42.01	2.61	15.88	11.61	1.24	72874.24
6	2.55	13.28	51.27	1.94	17.07	11.47	1.25	73959.82
7	3.37	13.73	59.08	2.47	16.11	11.92	1.25	71050.66
8	3.06	13.40	52.51	2.14	17.11	11.52	1.25	73439.98
9	6.24	13.17	51.66	2.82	17.01	11.39	1.25	74621.22
10	4.17	13.25	54.50	2.06	16.78	11.49	1.25	73437.72
11	3.34	13.14	59.79	1.98	17.36	11.36	1.25	74334.79
12	2.95	13.67	59.79	1.83	17.38	11.72	1.25	72226.72
13	5.42	13.08	42.31	2.43	18.44	11.01	1.25	76427.43
14	4.09	13.30	51.57	2.35	17.33	11.44	1.25	74042.55
15	3.82	15.16	49.46	2.27	17.65	11.14	1.25	76098.80
16	2.86	15.43	64.94	2.11	17.49	11.39	1.25	74413.02
17	4.24	16.26	56.43	2.76	15.60	12.11	1.25	70599.48
18	5.57	15.97	60.15	2.23	17.49	11.76	1.25	71854.21
19	6.47	15.87	59.81	2.83	16.53	11.82	1.24	71631.58
20	10.13	15.40	55.63	3.31	16.70	11.49	1.24	73639.89
21	11.79	15.51	54.96	4.03	15.31	11.74	1.23	73197.92
22	12.01	15.87	62.83	3.74	15.22	11.98	1.24	70951.19
23	8.80	15.41	55.44	4.00	14.80	11.75	1.24	73003.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.12	13.93	52.90	2.87	16.69	11.64	1.25	73104.02
最 大 值	14.95	16.26	64.94	4.84	18.44	12.16	1.27	76427.43
發生時間	3	17	16	3	13	3		13
最 小 值	2.55	10.57	36.26	1.83	14.80	11.01	1.23	70120.05
發生時間	6	4	2	12	23	13		3
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.16 %	-0.00 %		0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.23 %	-0.58 %	-0.37 %	-0.30 %		0.20	0.04	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年10月26日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.57	12.93	53.00	0.74	19.01	11.24	1.02	78841.27
1	2.83	13.09	51.76	1.41	20.00	11.12	1.02	78932.12
2	2.49	12.73	43.43	2.11	18.19	11.12	1.02	81172.74
3	2.40	12.37	43.07	2.20	18.08	10.83	1.02	83600.04
4	2.62	12.03	46.54	0.51	19.95	10.41	1.02	84675.95
5	2.71	14.19	52.74	0.92	18.84	11.40	1.06	78363.54
6	2.42	10.69	49.54	0.35	18.97	9.97	1.02	89461.21
7	2.26	11.52	41.57	1.09	18.89	10.23	0.98	86824.73
8	2.14	11.57	53.04	1.65	17.76	10.95	0.98	82904.54
9	2.21	12.31	50.28	1.63	18.96	10.41	0.98	85915.30
10	2.28	10.65	49.12	0.93	19.04	10.44	0.98	84727.17
11	2.48	10.92	58.60	0.53	20.17	10.47	0.98	84093.10
12	2.45	10.73	46.25	0.35	20.38	10.12	0.97	85309.84
13	2.48	10.80	46.06	0.38	20.60	10.09	0.97	83653.07
14	2.63	11.20	37.58	0.81	20.50	9.84	0.98	87388.55
15	2.36	14.28	47.85	0.96	18.84	10.61	0.99	84171.18
16	2.66	14.82	62.29	0.54	20.89	10.65	1.00	82124.06
17	2.59	15.33	48.38	0.94	19.91	11.02	1.01	80398.47
18	2.33	14.53	43.73	1.46	18.78	10.63	0.99	84144.42
19	2.10	14.63	51.50	3.26	17.45	10.76	0.99	84090.99
20	2.21	14.74	65.53	2.62	17.77	10.99	0.99	82933.24
21	2.22	14.10	52.98	2.00	18.38	10.44	0.99	86388.61
22	2.19	14.26	50.99	2.12	17.68	10.66	0.97	84588.71
23	2.20	14.49	53.66	1.97	18.13	10.76	0.97	83673.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.41	12.87	49.98	1.31	19.05	10.63	1.00	83682.36
最 大 值	2.83	15.33	65.53	3.26	20.89	11.40	1.39	89461.21
發生時間	1	17	20	19	16	5		6
最 小 值	2.10	10.65	37.58	0.35	17.45	9.84	0.97	78363.54
發生時間	19	10	14	6	19	14		5
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.00 %		0.00	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.45 %	0.93 %	0.84 %	0.85 %		-0.05	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年10月26日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.91	11.79	51.31	1.82	18.72	9.08	1.39	77918.14
1	11.49	12.64	54.61	1.41	21.00	8.92	1.39	83692.50
2	12.85	12.03	56.35	2.15	19.53	9.04	1.38	82886.39
3	10.46	14.05	57.80	2.03	19.76	9.24	1.39	80572.86
4	11.72	12.62	56.18	1.89	20.20	9.19	1.39	83362.55
5	10.36	12.15	62.65	1.63	17.91	10.34	1.39	77482.96
6	3.76	14.58	62.44	1.72	17.59	11.98	1.41	67412.66
7	5.70	13.70	52.32	1.63	18.61	9.45	1.41	72863.72
8	6.49	13.89	57.41	1.46	16.97	9.94	1.41	75713.64
9	8.64	13.48	55.35	1.63	18.86	9.37	1.43	76900.02
10	9.45	13.58	51.47	1.58	19.31	9.13	1.42	78645.86
11	11.92	13.52	57.52	1.82	20.06	9.19	1.42	78821.30
12	10.72	13.50	54.85	1.63	19.97	9.15	1.41	78420.73
13	12.40	14.40	58.85	1.54	20.60	9.21	1.39	78548.49
14	10.32	14.05	44.56	1.52	20.11	8.84	1.39	81048.38
15	7.68	14.39	54.35	3.61	17.51	10.23	1.39	75361.17
16	12.29	13.27	48.88	2.12	18.75	9.76	1.40	84606.63
17	5.26	15.19	56.31	2.20	17.85	11.77	1.46	70775.36
18	8.70	10.38	44.53	2.39	21.08	8.42	1.39	87300.52
19	14.67	10.39	35.56	1.83	20.14	8.36	1.39	86289.75
20	9.01	10.42	50.03	0.20	17.85	9.19	1.39	76731.35
21	12.41	11.37	47.46	2.04	18.15	9.02	1.39	78233.42
22	12.45	12.66	48.65	2.21	16.69	9.51	1.40	78066.28
23	12.42	12.46	56.03	2.47	17.11	9.23	1.39	78391.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.17	12.94	53.14	1.86	18.93	9.48	1.40	78751.93
最 大 值	14.67	15.19	62.65	3.61	21.08	11.98	1.67	87300.52
發生時間	19	17	5	15	18	6		18
最 小 值	3.76	10.38	35.56	0.20	16.69	8.36	1.37	67412.66
發生時間	6	18	19	20	22	19		6
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.24 %	0.82 %	0.85 %	-0.79 %		0.37	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								