P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月06日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.20	4.13	39.59	1.75	18.18	10.96	0.95	81008.02
1	12.43	4.08	40.48	1.69	19.37	10.58	0.94	82410.35
2	9.52	2.59	48.38	2.51	17.84	10.98	0.96	79988.18
3	6.88	4.15	60.82	1.65	18.23	11.25	0.97	80082.05
4	10.91	5.58	53.83	2.98	18.61	10.86	0.97	85226.37
5	6.35	3.64	56.72	1.30	19.07	10.94	0.99	86037.53
6	11.17	3.64	55.63	1.86	18.38	11.56	1.00	81146.64
7	9.46	3.74	52.95	2.11	19.23	10.91	0.99	85821.39
8	7.09	3.73	47.09	1.69	17.88	11.24	0.99	84098.29
9	7.91	3.67	59.43	1.30	18.55	11.31	1.00	83368.31
10	8.35	3.78	55.55	1.10	19.35	10.77	1.01	86711.68
11	10.08	3.84	49.56	1.31	18.55	10.86	1.01	85771.86
12	7.68	3.59	58.93	1.02	19.09	11.17	1.00	82893.07
13	15.74	4.66	46.41	2.11	18.26	10.88	1.01	86334.72
14	12.82	3.88	52.10	2.04	17.61	11.11	1.00	84168.93
15	13.95	4.39	49.29	2.65	17.20	11.11	1.01	83854.69
16	4.16	9.28	50.93	4.69	18.80	10.65	1.00	85170.24
17	7.10	2.81	40.51	6.99	17.37	10.49	0.99	82744.02
18	5.65	2.94	39.02	2.39	17.40	10.70	0.98	80896.31
19	3.00	1.96	54.96	1.00	19.96	10.55	1.00	84159.56
20	2.31	1.80	47.87	0.83	18.95	10.46	1.02	89358.69
21	1.86	3.78	49.36	3.07	18.12	10.94	1.01	84896.23
22	0.91	2.07	61.63	1.70	18.46	11.56	1.00	76869.50
23	3.97	3.11	65.33	0.80	20.08	10.76	0.99	78586.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.90	3.78	51.52	2.11	18.52	10.94	0.99	83400.12
最 大 值	15.74	9.28	65.33	6.99	20.08	11.56	1.02	89358.69
發生時間	13	16	23	17	23	6		20
最 小 值	0.91	1.80	39.02	0.80	17.20	10.46	0.94	76869.50
發生時間	22	20	18	23	15	20		22
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.11		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.32 %	-0.54 %	-0.47 %	0.17 %		0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月06日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.40	2.93	55.06	1.92	17.25	10.75	1.02	83697.92
1	6.89	3.09	52.66	2.38	17.01	10.97	1.01	81920.44
2	8.34	2.65	56.29	1.81	17.29	10.83	1.02	82939.30
3	7.22	2.85	58.71	1.44	18.02	10.65	1.01	83728.27
4	9.46	2.58	57.22	1.55	17.97	10.48	1.02	84547.48
5	8.32	2.60	62.79	1.09	18.79	10.72	1.02	82131.00
6	10.30	2.74	65.20	1.03	19.51	9.87	1.01	85537.53
7	9.77	3.58	40.81	1.89	17.40	10.67	1.00	83873.20
8	7.49	4.59	42.97	1.94	17.26	11.09	0.99	80603.37
9	8.19	2.69	53.49	1.63	16.87	11.29	1.00	79311.49
10	9.21	2.73	50.84	1.52	17.54	10.39	0.99	85754.76
11	6.90	2.87	53.61	1.63	17.13	11.03	0.99	80845.40
12	6.68	3.25	53.92	1.70	16.65	11.48	0.99	77908.88
13	7.20	3.48	60.56	1.11	18.52	10.78	0.99	81637.65
14	13.76	8.01	57.20	2.26	16.79	10.41	0.99	86456.93
15	12.25	1.82	41.31	3.21	15.09	11.35	0.99	80900.23
16	6.83	1.74	45.79	1.87	16.78	10.93	0.99	82368.11
17	8.29	1.66	43.69	3.19	15.88	11.08	0.99	82282.85
18	5.35	1.68	52.24	1.36	17.67	10.92	1.00	81166.33
19	8.38	2.79	48.19	2.15	18.32	10.27	0.99	86150.14
20	7.99	3.27	48.13	1.51	18.09	10.41	0.99	84994.05
21	5.72	2.03	50.67	1.83	16.77	11.25	1.01	79594.21
22	5.39	2.57	47.53	2.89	15.86	11.33	1.00	79921.15
23	11.65	2.07	49.18	2.60	16.28	11.28	1.00	80036.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.25	2.93	52.00	1.90	17.28	10.84	1.00	82429.47
最 大 值	13.76	8.01	65.20	3.21	19.51	11.48	1.02	86456.93
發生時間	14	14	6	15	6	12		14
最 小 值	5.35	1.66	40.81	1.03	15.09	9.87	0.98	77908.88
發生時間	18	17	7	6	15	6		12
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.05 %	-0.03 %	0.00 %		-0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.47 %	-0.42 %	0.25 %		0.08		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月06日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.61	3.75	54.38	0.61	17.27	10.63	0.98	73668.87
1	3.33	2.25	57.76	0.73	19.29	10.07	0.98	79407.84
2	12.16	3.88	39.14	1.48	16.51	10.32	0.98	78294.26
3	8.91	4.75	47.67	0.84	18.28	10.23	0.99	78714.91
4	8.72	6.92	42.20	0.53	19.99	9.41	0.99	83118.16
5	11.41	2.63	50.94	0.76	19.98	9.78	0.99	84548.09
6	12.47	1.55	52.29	1.11	18.51	10.18	0.99	85062.12
7	4.29	3.07	47.71	0.38	18.20	10.57	0.99	82200.46
8	7.29	4.96	57.62	1.21	18.63	10.84	0.99	78109.72
9	0.99	3.16	53.57	0.63	16.77	11.10	0.99	79258.34
10	5.01	4.29	46.20	0.74	17.83	10.62	0.99	78292.71
11	3.63	6.44	41.06	0.35	18.22	10.05	0.99	82152.14
12	0.11	3.22	46.70	0.18	19.25	10.10	0.99	81413.72
13	2.84	10.39	39.34	0.24	19.54	9.64	0.98	85430.41
14	5.54	4.01	42.99	0.33	19.07	9.79	0.98	83586.20
15	4.20	5.81	43.28	0.66	16.12	10.37	0.97	78595.41
16	7.20	4.19	49.06	0.49	17.88	10.01	0.99	84391.72
17	3.91	6.82	43.71	0.51	16.96	10.13	0.99	82506.99
18	6.61	0.73	47.10	0.59	17.34	10.17	0.99	81677.02
19	6.15	6.34	51.72	0.42	19.55	9.56	0.99	84335.29
20	11.43	3.46	39.95	0.55	18.79	9.47	0.99	83472.91
21	11.08	6.00	46.75	0.57	17.63	10.48	0.99	80196.23
22	9.55	4.16	54.07	0.82	17.59	10.21	0.99	83781.65
23	1.81	3.61	56.06	0.40	17.62	11.06	0.99	73524.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.39	4.43	47.97	0.63	18.20	10.20	0.99	81072.47
最 大 值	12.47	10.39	57.76	1.48	19.99	11.10	1.00	85430.41
發生時間	6	13	1	2	4	9		13
最 小 值	0.11	0.73	39.14	0.18	16.12	9.41	0.97	73524.20
發生時間	12	18	2	12	15	4		23
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.10		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.68 %	-0.13 %	0.13 %		0.36		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								