

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年04月28日

報表日期: 113年04月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.52	6.88	68.23	0.62	17.24	11.91	0.97	79083.12
1	6.30	6.48	67.02	0.50	18.94	11.24	0.97	83151.22
2	5.42	7.20	61.44	0.72	18.46	11.52	0.97	81400.33
3	5.81	7.00	55.82	0.82	17.66	11.16	0.97	85339.78
4	6.23	7.11	65.46	0.79	17.19	11.27	0.97	84769.22
5	10.05	4.39	48.19	1.26	16.75	11.47	0.97	82670.25
6	8.92	4.72	50.08	0.66	17.65	11.14	0.97	85352.46
7	8.31	6.84	50.59	0.60	17.28	11.49	0.97	82690.89
8	10.09	6.96	60.20	0.71	17.24	11.64	0.97	81557.75
9	9.52	7.17	59.56	0.54	17.55	11.60	0.98	82173.23
10	14.15	7.03	44.58	2.13	15.83	11.72	0.98	82781.02
11	8.95	6.53	57.25	0.60	17.60	11.61	0.97	81622.66
12	8.89	6.45	52.56	0.62	16.59	11.73	0.98	81303.31
13	6.78	6.71	55.32	0.41	17.27	11.74	0.97	80239.70
14	9.34	6.38	44.79	0.78	16.52	11.62	0.96	81636.05
15	7.19	6.81	48.24	0.87	16.84	11.83	0.97	79883.74
16	2.38	8.47	65.13	0.26	16.57	12.75	0.97	72166.74
17	1.51	8.51	62.71	0.30	16.70	12.75	0.97	72198.29
18	9.48	6.74	51.16	0.76	16.28	11.73	0.97	81210.85
19	10.63	6.65	46.75	1.07	16.30	11.49	0.97	83440.18
20	7.23	6.67	56.89	0.45	17.11	11.95	0.95	78556.18
21	1.27	9.05	70.28	0.39	17.47	12.38	1.00	75010.35
22	0.18	8.49	49.36	0.25	18.96	11.92	1.00	77691.97
23	4.24	7.15	39.86	0.40	17.95	11.43	0.97	82825.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.02	6.93	55.48	0.69	17.25	11.71	0.97	80781.44
最 大 值	14.15	9.05	70.28	2.13	18.96	12.75	1.08	85352.46
發生時間	10	21	21	10	22	16		6
最 小 值	0.18	4.39	39.86	0.25	15.83	11.14	0.94	72166.74
發生時間	22	5	23	22	10	6		16
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.88 %	-0.39 %	0.43 %		-0.07		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.66	3.93	57.37	0.20	17.63	10.50	0.94	77122.32
1	8.23	4.59	60.95	0.29	17.76	10.90	0.94	74315.46
2	2.55	4.41	54.31	0.29	17.78	10.28	0.95	80545.69
3	3.04	6.24	57.43	0.29	18.12	10.28	0.98	82316.18
4	2.84	18.84	52.72	0.25	16.73	10.68	0.98	80058.70
5	2.39	4.95	59.86	0.47	16.21	11.10	0.97	76286.07
6	3.41	4.33	52.32	0.21	17.80	10.45	0.98	79167.30
7	0.73	3.18	46.30	0.19	18.40	10.17	0.95	80052.30
8	5.07	0.83	51.68	0.19	18.21	10.32	0.97	81050.31
9	0.32	0.77	55.21	0.19	17.72	10.47	0.97	79051.86
10	3.25	2.28	55.20	0.25	16.78	10.66	0.96	78399.81
11	3.42	7.59	63.49	0.28	17.89	10.87	0.98	78572.01
12	2.93	5.86	35.44	0.30	18.80	9.92	0.99	83958.82
13	4.72	5.31	39.14	0.22	18.17	10.29	0.99	81505.38
14	2.27	3.77	41.21	0.21	18.89	10.12	0.99	82665.62
15	3.06	4.29	52.58	0.22	19.92	10.11	0.99	81463.68
16	2.69	3.99	54.90	0.21	18.60	10.40	0.97	81515.48
17	2.77	5.78	61.64	0.24	19.27	11.55	1.01	72966.33
18	6.33	3.58	36.68	0.22	20.40	9.66	0.95	85982.05
19	2.89	7.83	37.80	0.21	20.30	9.78	0.99	84699.20
20	4.79	3.36	41.24	0.24	20.64	9.83	0.98	84245.00
21	4.70	3.46	51.90	0.20	20.26	10.18	0.95	81252.14
22	2.34	3.50	42.39	0.23	20.58	10.08	0.97	82692.69
23	5.16	6.37	41.80	0.20	19.88	9.91	0.96	83815.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.52	4.96	50.15	0.24	18.61	10.35	0.97	80570.81
最 大 值	8.23	18.84	63.49	0.47	20.64	11.55	1.23	85982.05
發生時間	1	4	11	5	20	17		18
最 小 值	0.32	0.77	35.44	0.19	16.21	9.66	0.93	72966.33
發生時間	9	9	12	7	5	18		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.07 %	-0.05 %	-0.03 %		-0.16		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.15 %	-0.52 %	0.80 %		-0.20		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								